



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.- (กป.)๗๖๔ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบัวแพรก

Switching Deadline

14 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟส.อ.ดมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย DMA๐๓ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ด่วน
มะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๒	DMA๐๖	๑๕ พ.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี พาดสาย ๑๘๕ ต.มม.	Dis ชั่วคราว แยกลำทราย	SF๖ DMA06S-07 เชิงสะพานบ้านเก่า	ประสาน ประสพผล โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตั้งแต่แยกลำทราย ถึง เชิงสะพานบ้านเก่า ผู้ประสานงานการดับ
ไฟ ชื่อ ประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายเจริญ ศรีบัวแพรก)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ DMA๖ จาก บริเวณแยกลำทราย ถึง DMA๖S-๐๗ เชิงสะพานบ้านเก่า
ในวันที่ 15 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1809/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผอ.ปรภคณ ปรภคณค

ศรีภัทร
(นายศรีภัทร โพธิ์พันธ์)
จตค.4 โทร นพ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.ดมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ผจก. (สถานี) _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผังดับไฟทำงาน

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๕

