



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.)

00368

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

7 ก.พ. 2567

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้ง Manual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยน Dis(SAB&S-๑๖) เป็น SF๖ วัดวังน้ำ
ขาว และ ปักเสา ๒๒ ม. ช่วงหน้าวัดวังน้ำขาว-ร้าน ส.โกชนา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๑๑ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-เปลี่ยน Dis(SAB&S-๑๖) เป็น SF๖ วัดวังน้ำขาว -ปักเสา ๒๒ ม. ช่วงหน้าวัดวังน้ำ ขาว-ร้าน ส.โกชนา	-SAB&S-๑๖ Dis วัดวังน้ำขาว	-NCA๙S-๐๔ -Dis ชั่วคราวร้าน ส.โกชนา	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณหน้าวัดวังน้ำขาว - ร้าน ส.โกชนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ. โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิชา ตันยิตเส็ง)

รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเออร์ SAB๐5 จาก SAB๐5-16 ถึง Dis วัดวังน้ำขาว
ในวันที่ 11 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 180/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเออร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเออร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเออร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณศรี อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษทิตพันธ์ ผกฉิม

(นายศุภกิจสวัสดิ์ เขียวทอง)
๑๑ ก. 5 แทน บพ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.สามพราน, กฟอ.ท.ร.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี...)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB05 บริเวณ SAB05S-16 - DIS.ชค.ร้านส.โกชนา
2. กำหนดวันที่ทำงาน 11 ก.พ. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ปักเสา 22 เมตร,เปลี่ยน DIS.เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 180/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัทรา,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถสพร-	SCADA	RE วัดวัง
6	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถนฐ-		RE ปากทางจินดา
7	- ย้ายโหลด SAB05 ไปจ่ายจาก SAV04						
8	NPT10S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถสพร-		SF6 โรงงานบุญล้อม
9	SAB05R-01	ล๊อค	ปลด		รถสพร-	SCADA	RE อบต.คลองจินดา
10	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
11	SAB05S-16	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS วัดวังน้ำขาว
12	DIS.SAB05	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ร้านส.โกชนา
13	ตรวจสอบ NCA09S-04 ให้เปิดวงจรโชว์"OFF"พร้อมล๊อคคานไว้					รถสพร-	SF6 สามแยกวัดวังน้ำขาว
14	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS.รหัส SAB05S-16 ออกทั้งสองด้าน						
15	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมเข้า DIS.รหัส SAB05S-16 ออกทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กพอ.สามพรานรับทราบ						
17	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟดับแล้วทำการ Short ground จุด G1						
18	แจ้งกพอ.สามพราน Test ไฟดับแล้วทำการ Short ground จุด G2						
19	แจ้งกพอ.สามพราน ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งกพอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ททุกชุด						
21	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
23	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
24	NPT10R-02	Nonreclosing	Normal		รถนฐ-		RE ปากทางจินดา
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
25	หลังจากกพอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
26	แจ้งกพอ.สามพรานปลด Short ground จุด G1 ออก						
27	แจ้งกพอ.สามพรานปลด Short ground จุด G2 ออก						
28	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
30	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV			
31	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB			
32	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถนฐ-		RE	ปากทางจินดา
33	- จ่ายไฟ							
34	ตรวจสอบ SF6 ที่ติดตั้งใหม่แทน DIS.รหัส SAB05S-16 บริเวณวัดวังน้ำขาวให้อยู่ตำแหน่ง"OFF"พร้อมล๊อคคานไว้							
35	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจุ่มจุดจุ่มเข้า SF6 ติดตั้งใหม่รหัส SAB05S-16 เข้าทั้งสองด้าน							
36	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจุ่มจุดจุ่มเข้า SF6 ติดตั้งใหม่รหัส SAB05S-16 เข้าทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อย							
37	SAB05S-16	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		รถสพร-		SF6	วัดวังน้ำขาว
38	DIS.SAB05	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS	ร้านส.โกชนา
39	- ย้ายโหลด SAB05 กลับคืนจาก SAV04							
40	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		รถสพร-	SCADA	RE	อบต.คลองจินดา
41	NPT10S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6	โรงงานบุญล้อม
42	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
43	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV			
44	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB			
45	SAB05R-01	Nonreclosing,Alte	Normal		รถสพร-	SCADA	RE	วัดวัง
46	NPT10R-02	Nonreclosing,Alte	Normal		รถนฐ-		RE	ปากทางจินดา
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

งานวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

- ดับไฟป่าเสา 22 ม. ช่วงหน้าวัดวังน้ำขาว-ร้าน ส.โภชนา
- เปลี่ยน Dis SAB5S-16 เป็น SF6 บริเวณวัดวังน้ำขาว

