



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ธ.ค. 66

เลขที่ กต.กสฟ.(ปก). ๓๘๐/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....ผ.ปค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไชระบบ CSCS/SCADA F7 ไม่แสดงค่าโหลด สถานีไฟฟ้าศาลายา ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY07VB-01	๑๙ ธ.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขระบบ CSCS/SCADA ไม่แสดง ค่าโหลด ขอ Open Breaker/Truck Out service,ไม่ปลด Riser Pole,ไม่สับ Ground			นายศิลา สงค์อยู่ ๐๙๔-๗๕๓-๒๙๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงค์อยู่ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร ๐๙๔-๗๕๓๒๙๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย
(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อก.สฟ.(ก๓)
๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SLY07 จาก SLY07VB-01 ถึง
ในวันที่ 19 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1813/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *ศิริวัฒน์ ๒๖๐๘๖๖๖* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศิลา สงค์อยู่
๘ ธ.ค. ๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *กฟผ.พทท.*

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศิริวัฒน์ ๒๖๐๘๖๖๖
(นายศิริวัฒน์ ๒๖๐๘๖๖๖)

จก.๕ ๖๖๓๓ ๒๖.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SLY.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ทพ.ปค.	<i>ศิริวัฒน์</i>	๘ ธ.ค. ๖๖
พชง.๕	ศิลา	๘ ธ.ค. ๖๖

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศาลายา (SLY07VB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CSCS			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1813/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก				วันที่	8 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	8 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	8 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนเษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
3	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	Load 4.2 MW -
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
5	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	Load 3.6 MW -
6	- ย้ายโหลด SLY07 ไปรับไฟจาก SLY02						
7	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
8	SLY02S-05	ปลด	สับ		พหจ.	DIS	ช่างวิทยาลัยพยาบาล
9	SLY07VB-01	สับ	ปลด		SLY	-	-
10	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
11	SLY07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SLY	-	-
12	เมื่อพร้อมปฏิบัติงาน 08.30 น.						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานเตสไฟ ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
16	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
17	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY	-	-
18	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
19	เมื่อผู้ควบคุมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
20	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
21	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY	-	-
22	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	SLY07VB-01	ทร็อค "Out service"	ทร็อค "In service"		SLY		-	-
24	- ย้ายโหลด SLY07 กลับจาก SLY02							
25	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	ขนานบัส
26	SLY07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SLY		-	-
27	SLY02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พพช.		DIS	ช่างวิทยาลัยพยาบาล
28	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		-	ขนานบัส
29	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
30	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
31	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	-
32	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	-
	<u>สิ้นสุด Switching</u>							