



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กสฟ.(มก.) - ๑๘๑๗ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขวงจรแสงสว่างภายในตู้เบรกเกอร์สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F๒	๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส SMA๐๒VB-๐๑ สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๑ เพื่อแก้ไขวงจรแสงสว่างภายในตู้เบรกเกอร์	SMA ๐๒ VB-๐๑	SMA ๐๒ VB-๐๑	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตั๊ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SMA 2 จาก Breaker ถึง truck cut
ในวันที่ 3 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1814/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม

30 พ.ย. 67

วิภา

(นางสาวสุภัทรา วงศ์บุญตา)

จต. 5 ๓๓๖ ทว.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บษ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 1 (SMA02VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขแสงสว่างในตู้เบรกเกอร์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1814/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>สงวน</i>				วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
					2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
		3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
4	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
5	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
6	ย้าย SMA 2 ไปจ่ายจาก SMG 5						
7	SMA02S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากชอยเจ็ดศอก (ล่าง)
8	SMA02VB-01	สับ	ปลด		SMA		-
9	SMA02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA		-
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสพ.(ก3) ทราบ ทำการลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย และปฏิบัติงานได้						
11	SN1-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
13	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
15	SN1-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
17	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SMA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA		-
20	ย้าย SMA 2 ไปจ่ายจาก SMG 5						
21	SMA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		-
22	SMA02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอยเจ็ดศอก (ล่าง)
23	SN1-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	SMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
25	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
26	SMG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							