



โทรสารขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ค.ม.ข.(กป) ๑๐๘๒ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ นายเจริญ ศรีบางแพรก

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ค.ม.ข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ค.ม.ข. ถึง สฟพ.ก.จ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 KV สฟพ.ค.ม.ข.	๑๘-๒๐ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟพ.ค.ม.ข.	สฟพ.ก.จ.๔	นายบุญช่วย ๗ โทร ๐๘-๗๑๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผ.ข. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ข.ผ.ก.ป.กฟส.อ.ค.ม.ข. โทร ๐๘๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายเจริญ ศรีบางแพรก)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ค.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ 115KV จาก สฟพ.ค.ม.ข. ถึง สฟพ.ก.จ.๔
ในวันที่ 18-20 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1816/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ศรีนันท์ อังสภวคิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จ.บ.ประจักษ์ ปร.ภ.ค.ค.

(นาย น.ศรีนันท์ อังสภวคิน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.อ.ค.ม.ข.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ช่วงสถานีฯ ด้านมะขามเตี้ย - สถานีฯ กาญจนบุรี 4
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-20 ธ.ค. 66 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ตมช. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1816/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวดี วันที่ 12 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 12 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		- -
4	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
5	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		L=0.19MW.
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมช.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
8	ย้ายโหนดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) ไปจ่ายจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมช.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		- INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		- ไบมีด 115 เควี
13	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		- ไบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
19	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		- -
21	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตมช.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับ						
23	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		- -
25	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตมช.		R ตลาดด้านมะขามเตี้ย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
27	จ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE	-	ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA	-	ใบมีด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี4(ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE	-	INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE	-	-
37	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
38	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE	-	-
39	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	ตลาดด่านมะขามเตี้ย
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้เส้นสายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมผัสสายส่ง