



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHRAEANG ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

7 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบช.(บฟ.) ..... /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพัชระ ปานดอนลาน  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ .....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....  
ตำแหน่ง ..อก.บช.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า..... กบช.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๑.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๑ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAABYB-01, SAA02YB-01, SAA04YB-01 และ SAA06YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ที่ละวงจร)	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายพัชระ ปานดอนลาน.....ตำแหน่ง.....ชผ.บฟ.....โทร.....๐๘๖๕๖๑๕๒๖

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....สมหมาย ชื่นด้วง.....  
(.....นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)  
ตำแหน่ง.....อก.บช.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

SAABYB-01  
SAA02YB-01  
SAA04YB-01  
SAA06YB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 kv จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 11 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๑๘๘๗/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีรวรรณ แก้วฉิมฉีก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน  
3 ธ.ค. 65

(นาย จีรวรรณ แก้วฉิมฉีก)  
วศก.4 ปฏิบัติงานแทน ชผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)  
เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก.กฟภ.อมน.,กฟอ.กทบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... - .....แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. 2 (สถานี ส้าบพงาน 1)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ทีละวงจร)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1817/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก		วันที่ 3 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2565
	1. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโชน		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : วันที่ 11 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น. -16.00 น. ดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ทีละวงจร)						
2	ทำที่ SAABYB-01,SAA02YB-01,SAA04YB-01 และ SAA06YB-01						
3	ชุดทำงานจะขอทำที่ SAABYB-01 ก่อน						
4	SAABYS-01	สับ	ปลด		SAA		-
5	SAABYS-02	สับ	ปลด		SAA		-
6	แจ้งชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAABYB-01 ได้						
7	เมื่อชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAABYB-01 เสร็จสิ้นเข้าทำงานที่ SAA02YB-01 ต่อ						
8	ย้ายโหลดจาก SAA02YB-01 ไปรับไฟจาก SAA04YB-01						
9	SAABYS-01	ปลด	สับ		SAA		-
10	SAABYS-02	ปลด	สับ		SAA		-
11	SAABYB-01	ปลด	สับ		SAA		-
12	SAA02YB-01	สับ	ปลด		SAA		-
13	SAA02YS-02	สับ	ปลด		SAA		-
14	SAA02YS-03	สับ	ปลด		SAA		-
15	แจ้งชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA02YB-01 ได้						
16	เมื่อชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA02YB-01 เสร็จสิ้นเข้าทำงานที่ SAA04YB-01 ต่อ						
17	ย้ายโหลดจาก SAA04YB-01 ไปรับไฟจาก SAA02YB-01						
18	SAA02YS-02	ปลด	สับ		SAA		-
19	SAA02YS-03	ปลด	สับ		SAA		-
20	SAA02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAA		-
21	SAA04YB-01	สับ	ปลด		SAA		-
22	SAA04YS-01	สับ	ปลด		SAA		-
23	SAA04YS-03	สับ	ปลด		SAA		-
24	แจ้งชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA04YB-01 ได้						
25	เมื่อชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA04YB-01 เสร็จสิ้นเข้าทำงานที่ SAA06YB-01 ต่อ						
26	SAA04YS-01	ปลด	สับ		SAA		-
27	SAA04YS-03	ปลด	สับ		SAA		-
28	SAA04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAA		-
29	SAABYB-01	สับ	ปลด		SAA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลดจาก SAA06YB-01 ไปรับไฟจาก SAA05YB-01						
31	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Close Loop อยู่						
32	SAA06YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
33	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
34	SAA06YB-01	สับ	ปลด		SAA		-
35	SAA06YS-01	สับ	ปลด		SAA		-
36	SAA06YS-03	สับ	ปลด		SAA		-
37	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
38	แจ้งชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA06YB-01 ได้						
39	เมื่อชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA06YB-01 เสร็จสิ้น ขอย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
40	OYK03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		-
41	SAA06YS-01	ปลด	สับ		SAA		-
42	SAA06YS-03	ปลด	สับ		SAA		-
43	SAA06YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAA		-
44	SAA06YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
45	OYK03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

รายละเอียดคำดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กำแพงแสน	16 ต.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
2	สมุทรสาคร 2	23 ต.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
3	เอกชัย 1	6 พ.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
4	สมุทรสาคร 6	13 พ.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
5	สามพราน 1	20 พ.ย. 65	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
			08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
			13.00-16.00 น.	ปลดปรอทเกอร์ 115 kV. รหัส SAA4YB-01 , SAA4YB-01 และ SAA5YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ 115 kV.		
			11 ต.ค. 65	ปลดปรอทเกอร์ 115 kV. รหัส SAA6YB-01 , SAA6YB-01 และ SAA7YB-01 (ทีละวงจร) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ 115 kV.		
6	เดิมบางนางมาช	22 พ.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
7	สุพรรณบุรี	23 พ.ย. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. (ขอให้ EGAT ปลดปรอทเกอร์ 22 kV.)		
8	ท่าทราย 1	24 พ.ย. 65	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบย.(ก.3)	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
			08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.3 Main Bus 3 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษายานปรอทเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		