



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิธาสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

7 ธ.ค. 65

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ เควี	๑๒ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SAA01YB-01, SAA03YB-01, SAA05YB-01 และ SAA07YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ (ที่ละวงจร)	-	-	นายพัชระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ช.ผ.บ.ฟ. โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ชื่นด้วง
(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก SAA1YB-01, SAA3YB-01, SAA5YB-01, SAA7YB-01 ถึง
ในวันที่ 12.๑๒.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๑๘/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สัตถพร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน
3 ธ.ค. 65

รศพร ตันติภักดิ์
(นายรศพร ตันติภักดิ์)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)
เรียน อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี สามพราน 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SAA03YS-02	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
31	SAA03YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
32	SAA03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	SAA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KTD02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ตรวจสอบการจ่ายไฟ Close Loop SAA05YB-01 กับ SAA06YB-01						
36	ย้ายโหลด SAA05YB-01 มารับไฟจาก SAA06YB-01						
37	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SAA05YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	SAA05YS-01	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
41	SAA05YS-03	สับ	ปลด		SAA		- ไบมีด 115 เควี
42	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งชุดทำงานเข้าทำงานที่ SAA05YB-01 ได้						
44	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	SAA05YS-01	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
46	SAA05YS-03	ปลด	สับ		SAA		- ไบมีด 115 เควี
47	SAA05YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

