



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

02/12/67

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงศ์ กาทหลง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA7 (XCA01)	3,9 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปักเสา พาดสาย	DIS ชั่วคราว ตลาดท่ากระพัง	DIS ชั่วคราว ริมคลองท่าเรียบ	นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 20 เครื่อง 2,000 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 200 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.747468, 100.141179
3.2 สิ้นสุด 14.735980, 100.150297

(นายพุ่มขงศ์ กาทหลง)
ผ.จก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA01 จาก DIS ชั่ว. ตลาดท่ากระพัง ถึง DIS ชั่ว. ริมคลองท่าเรียบ
ในวันที่ 3,9 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1818/67.

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวินท์ ปักอิลฉิม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ
30 พ.ย. 67

(นาย จิรวินท์ ปักอิลฉิม)
จก. 5 แทน ช.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. 3


.....อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	XCA01 ตลาดท่ากระทัพ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3,9 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟปักเสาพาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1818/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัฒน์ แก้วสมนึก			วันที่	30 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร,น.ส.สุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิด,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ 3. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิระวัชร,นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
4	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA06						
5	XCA01S-11	ปลด	สับ		สช.	DIS	บ้านอุโมงค์
6	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. รีมคลองท่าเรียบ
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค. XCA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. ตลาดท่ากระทัพ
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
14	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	XCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
21	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.	DIS	ชค. ตลาดท่ากระทัพ
24	ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน กลับจาก XCA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DIS ชค. XCA01	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชค. ริมคลองท่าเรือ
26	XCA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	บ้านอุโมงค์
27	XCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	
28	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

DIS ชั่วคราว

ริมคลองท่าเรือ

DIS ชั่วคราว
ตลาดท่ากระเชวี่

G1

G2

DIS ชั่วคราว
บ้านอุ้มงค์

DIS ชั่วคราว
บ้านทุ่งใหญ่

DIS ชั่วคราว

บ้านดอนมดตำ

DIS ชั่วคราว

ก่อนสายส่ง E-GAT

DIS ชั่วคราว

หน้าอุเออนก

DBA2S-10

หนองปลาแรด

SF6 ช้างราชมงคล

DBA2S-09

DBA7S-06

ท่ากระเชวี่

ตีบไฟปกเสา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี

บริเวณตลาดท่ากระเชวี่ ถึง บ้านทุ่งใหญ่

วันที่ 3,9 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ไปวัดนางพิมพ์

ไปถนน 340

ผู้ขอตรวจจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.ภพส.สามชุก

ผู้ขอตรวจจุด G2

นาย ภิรมย์ชาติ เทพบุตร พชง.5 ผกป.ภพส.สามชุก