

# Switching Deadline

15 พ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บ.พ.) - ๓๙๗๒ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพิทอนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๖ พ.ย. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๒ เพื่อแก้ไข Switch Local/Remote , Auto/Manual , ON/OFF ชำรุด	-	-	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วตค.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง ชก.บ.ข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DAA-TP2 จาก DAA 49B-01 ถึง DAA 28VB-01  
ในวันที่ 16 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1825/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ.ภ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม

( นายเรีงรัก ดียะตาม )  
วตค.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๑๖

อ.ก.บ.ข.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ด่านซ้าย)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านข้าง (DAA-TP2)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 พ.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไข Switch Local/Remote, Auto/Manual, ON/OFF			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1825/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง				วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช	(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)				
		3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
4	ย้ายโหลด DAA-TP2 ไปรับไฟจาก DAA-TP1						
5	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟหม้อแปลง DAA-TP2						
8	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		- ไขมิต 115 เควี
10	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		- ไขมิต 115 เควี
11	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		- INCOMING 2
12	แจ้งพื้นที่ใกล้เคียงให้ผู้ควบคุมงาน ทราบ พร้อมลง We Safe เรียบร้อย						
13	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานที่ DAA-TP2 ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	เมื่อปฏิบัติงานที่ DAA-TP2 แล้วเสร็จ						
16	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
17	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		- INCOMING 2
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟหม้อแปลง DAA-TP2						
19	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		- ไขมิต 115 เควี
20	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		- ไขมิต 115 เควี
21	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ปรับแรงดันหม้อแปลงทางด้าน TP2 ให้อยู่ที่ 22.5 kV						
23	ย้ายโหลด DAA-TP2 กลับจาก DAA-TP1						
24	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 2
25	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
26	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
27	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							