



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) - ๓๙๗๓ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR เขาช่องคืบ
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LWA07R-03	๑๗ พ.ย. ๖๕	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ AVR เขาช่องคืบ โดยสับ Bypass ปลดใบมีดด้าน Source และ Load เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ PRD และตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๒๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๒๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ AVR จาก LWA07R-03 ถึง -
ในวันที่ 17 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1826/65
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ เรีกรัก ดิยะตาม

(นายอรุณรัตน์ อรุณประพันธ์)
สว.๓๔ ทบ.ว.ว.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๖.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- 1. สถานที่ทำงาน AVR.บ้านเขาช่องคับ
- 2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 พ.ย. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
- 3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) เปลี่ยนสวิต PRD ตามใบขอปฏิบัติงาน 1826/65
- 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
- 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
- 6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565
- 7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 - 1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		LWA		
3	LWA07R-03	Normal	Non-Relosing,Alter,Block		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
4	Manual Tap AVR.ปรับลงมา Tap 1				รทดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
5	- ปลด LWA07R-03 AVR.บ้านเขาช่องคับ						
6	LWA07S-06	ปลด	สับ		รทดช-		SF6 By-Pass AVR.บ้านเขาช่องคับ
7	LWA07R-03	สับ	ปลด		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
8	ใบมิดด้าน Source	สับ	ปลด		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
9	ใบมิดด้าน Load	สับ	ปลด		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
10	แจ้งกบข.ตรวจสอบ AVR.บ้านเขาช่องคับได้						
11	LWA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		LWA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจากกบข.ตรวจสอบ AVR.บ้านเขาช่องคับเสร็จเรียบร้อย						
13	LWA07VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		LWA		
14	- นำ LWA07R-03 AVR.บ้านเขาช่องคับเข้าระบบ						
15	ตรวจสอบ Tap AVR.ให้อยู่ Tap 1 แล้ว Manual Tap AVR.ไว้				รทดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
16	ใบมิดด้าน Source	ปลด	สับ		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
17	ใบมิดด้าน Load	ปลด	สับ		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
18	LWA07R-03	ปลด	สับ,คง Non,Alter,Block		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
19	LWA07S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รทดช-		SF6 By-Pass AVR.บ้านเขาช่องคับ
20	LWA07R-03	Non-Relosing,Alter,Block	Normal		รทดช-		RE AVR.บ้านเขาช่องคับ
21	ตั้ง Auto Tap AVR.ได้				รทดช-		AVR บ้านเขาช่องคับ
22	LWA07VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		LWA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						