



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๗๐๐๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื้อ

วันที่
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.พุทธมณฑล.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เครือ สถานีไฟฟ้า.....พุทธมณฑล.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB04	๐๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผนกปฏิบัติการ ทำงานติดตั้ง ครอบเอาต์และอุปกรณ์ป้องกัน สัตว์ ภายในหมู่บ้านพุกษา ๔	- PMB04S-08	- PMB04S-07	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘๘
๒.	PMB04	๐๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผนกปฏิบัติการ ทำงานติดตั้ง ครอบเอาต์และอุปกรณ์ป้องกัน สัตว์ ภายในหมู่บ้านพุกษา ๘	- PMB04S-07	- PMB04S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่บ้านพุกษา ๔ และ หมู่บ้านพุกษา ๘.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจางวันฉวี นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๒๖๐๒ Long ๑๐๐.๒๔๔๗๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๑๑๔๘ Long ๑๐๐.๒๓๔๔๕

(นายมานิช แนนเนื้อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ PMB04 จาก PMB04S-07 ถึง PMB04S-08
ในวันที่ 3 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1827/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง..... ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจานุวัฒน์ นิตสูงวงศ์.....

ศุภสวัสดิ์

(นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง)
วศก.5 แทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.พทช.....

อก.บช.(ก.๓),..... อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2..... แผ่น

แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น



ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หมู่บ้านพุกกษา 8 - ชุมประตูปุกกษา 4 (PMB04)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ธ.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทท. งานที่ทำ แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1827/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 3 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 3 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายพรภัทร,น.ส.สุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายโมช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
3	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
3	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
4	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
4	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
8	ย้ายโหลด PMB04 บางส่วนไปรับไฟจาก SLY08						
9	PMB04S-09	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 คลองกำนันขาว
10	PMB02S-07	ปลด	สับ		พทท.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟพรอยล์เจม
11	PMB04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	ชุมประตูปุกกษา 4
10	PMB02S-07	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 สนามกอล์ฟพรอยล์เจม
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	PMB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.	DIS	หมู่บ้านพุกกษา 8
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทราบให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทราบให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
2	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
3	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
3	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
2	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
4	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
4	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
20	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทราบให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทราบให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
13	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
2	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
3	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
3	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB			
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	
4	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
4	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY			
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
11	PMB04S-07	ปลด	สับ		พทช.		DIS	หมู่บ้านพุกษา 8
8	ย้ายโหลด PMB04 บางส่วนกลับจาก SLY08							
10	PMB02S-07	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6	สนามกอล์ฟรอยัลเจม
11	PMB04S-08	ปลด	สับ		พทช.		DIS	ซุ่มประตูดมูบ้ำพุกษา 4
9	PMB04S-09	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	คลองกำนันขาว
10	PMB02S-07	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	สนามกอล์ฟรอยัลเจม
2	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
3	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
3	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
2	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
4	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
4	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังขอรับไฟฟ้าบริเวณ หมู่บ้านพฤษภา 4 และพฤษภา 8
วัน อังคารที่ 3,4 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

