



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๗๐๐๖ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนนเนื่อ

วันที่
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.พุทธมณฑล.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า.....พุทธมณฑล.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB04	๐๓ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผนกปฏิบัติการ ทำงานติดตั้ง ครอบเอาต์และอุปกรณ์ป้องกัน สัตว์ ภายในหมู่บ้านพุกษา ๔	- PMB04S-08	- PMB04S-07	นายตรีสนัย แก้วสมบัติ ๐๘๗-๑๔๑๔๖๘๘๘
๒.	PMB04	๐๔ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผนกปฏิบัติการ ทำงานติดตั้ง ครอบเอาต์และอุปกรณ์ป้องกัน สัตว์ ภายในหมู่บ้านพุกษา ๘	- PMB04S-07	- PMB04S-06	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หมู่บ้านพุกษา ๔ และ หมู่บ้านพุกษา ๘.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจนวนวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร. ๐๘๒-๔๖๕๓๔๔๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๒๖๐๒ Long ๑๐๐.๒๔๔๗๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๑๑๔๘ Long ๑๐๐.๒๓๔๔๕

(นายมานิช แนนเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ PMB04 จาก PMB04S-06 ถึง PMB04S-07
ในวันที่ 4 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1828/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง..... ประธานงานการขอดับไฟกับ นายจานุวัฒน์ นิตสูงวงศ์.....

ศุภสวัสดิ์

(นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง)
วศก.5 แทน ทผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.พทช.....

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ย้ายโหลด PMB04 บางส่วนกลับจาก SLY08							
31	PMB04S-06	ปลด	สับ		พทช.	SCADA	SF6	ผู้ประตุมู้อ้าพฤกษำ 8
32	PMB04S-09	สับ	ปลด		พทช.	SCADA	SF6	คลงกำนัซขำ
33	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-	
34	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
35	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-	
36	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
***** สิ้นสุด Switching ทังหมต *****								

แผนผังข้อดับไฟ บริเวณ หมู่บ้านพฤษภา 4 และพฤษภา 8
วัน อังคารที่ 3,4 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

