

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.) /2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ

วันที่ - 2 ธ.ค. 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1,6 สถานีไฟฟ้า
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	XCA 1,6	6 ธ.ค. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟตัดอุปกรณ์	DIS ชั่วคราว ริมคลองท่า เรียบ	DIS ชั่วคราว บ้านอุโมงค์	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 90 เครื่อง 2,500 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 3,000 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 3.2 สิ้นสุด

(นางวรรณวิภา สุวรรณสมบัติ)

ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SXA 6 จาก DIS ริมคลอง ถึง DIS อุโมงค์

ในวันที่ 6 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1830/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

ออกเอกสาร

พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ค.อินทร์ อังสวสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทม.บค.รักษาการแทน ผจก.กฟส.สามชุก

(นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร)
085-5583046

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. *นพ.ร.ค.ร.*

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น



ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณริมคลองท่าเรือ (XCA06-XCA01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1830/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวสิน			วันที่	5 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DIS ชั่วคราว วงจร XCA01 บริเวณริมคลองท่าเรือ เปิดวงจรทั้ง 3 เฟส						
3	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
5	XCA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านอุโมง
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
7	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
8	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
9	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเตสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
10	XCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		XCA		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
14	XCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		XCA		-
15	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
18	XCA01S-11	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านอุโมง
19	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

