



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

17 พ.ย. 65

เลขที่ ก.ต.ดมช.- 770 / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ นายจรัญ ศรีบางแพรง

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมช.

ด้วย กฟภ.กจ. ร่วมกับ กฟส.อ.ดมช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี งานใต้ไลน์ ๑๑๕  
เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ผ่านมะขามเตี้ย ถึง สฟฟ.กจ.๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี สฟฟ.ดมช.	๑๘-๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ก่อสร้างระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี ปักเสาแรงสูงใต้ไลน์	BKK 115 เควี สฟฟ.ดมช.	สฟฟ.กจ.4	ประสาน ประสพผล โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ประสาน  
ประสพผล ตำแหน่ง ขส.ก.ป.กฟส.อ.ดมช. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใย  
แก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

( นายจรัญ ศรีบางแพรง )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ L พิดเตอร์ 115KV จาก DMA44B-01 ถึง KCE14B-01  
ในวันที่ 18-20 พ.ย. 65 ตั้งแต่วเวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1832/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่วเวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.ประสิทธิ์ ประเทพ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ.ดมช.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พิธีกร  
(นายพิธีกร พิธีกร)  
ว.ก.4 11ท น.พ.๑พ

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจภ. 2 (สถานี PMA, KCE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่วเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สายส่ง 115 kv.ไลน์ DMA - KCE (ดับไฟช่วงเช้า และจ่ายไฟช่วงเย็น)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 18-20 พ.ย.65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดมข. งานที่ทำ ปักเสาแรงสูงได้สายส่ง 115 kv. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1832/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย จิรัช วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	หมายเหตุ ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงเช้า และจ่ายไฟตอนเย็น ทั้ง 3 วัน						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
4	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
5	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
6	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		
7	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	- ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) รับไฟจาก DMA02						
9	DMA02S-12	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
10	KCE01BVB-01	สับ	ปลด		KCE		CB INCOMING 1
11	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		ใบมีด 115 เควี
13	- ดับไฟสายส่ง 115 kv. เวลา 08.30 น.						
14	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
15	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
16	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ด่านมะขามเตี้ยรับทราบตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยลงรายละเอียด We safe ก่อนปฏิบัติงาน						
19	แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยปฏิบัติงานทำงานได้						
20	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
21	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
22	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		ดมข.		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
23	หลังจากกฟส.ด่านมะขามเตี้ยปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
24	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
25	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
26	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.		
27	- จ่ายไฟสายส่ง 115 kv.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		ใบมีด 115 เควี
29	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
30	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมีด 115 เควี
31	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
32	- ย้ายโหลดสถานีฯ กาญจนบุรี 4 (ชั่วคราว) กลับจาก DMA02						
33	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
34	KCE01BVB-01	ปลด	สับ		KCE		CB INCOMING 1
35	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	แยกลำทหาร
36	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
37	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
38	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
39	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.		
40	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
***** สิ้นสุด Switching *****							

# ผังดับไฟทำงานใต้ไลน์ ๑๑๕ เควี

วันที่ ๑๘-๒๐ พ.ย. ๖๕

