



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปน.) ๒๒๕๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัช
ชื่อผู้ส่ง นายฉัตรภัทร สงวนพานิช


Switching Deadline

22 ธ.ค. 66

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า.....อ้อมน้อย.....ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง ๑๑๕ เควี ปักเสารองรับการ
ก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ เถา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB04	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อให้ชุดงานก่อสร้าง ๑๑๕ เควี ปักเสารองรับการก่อสร้างสถานีอ้อมน้อย ๕ เถา	DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB04S-04 ONB04S-05	นายบัญชา พุกอาสา ๐๘๔-๗๐๓-๘๒๕๓
๒.	ONB05	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB05S-04 ONB05S-05	
๓.	ONB08	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)	ONB08S-06 ONB08S-04	
๔.	ONB09	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว สวนกล้วยไม้ (ฝั่งONB)	ONB09S-02 ONB09S-03	
๕.	ONB10	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		ONB10S-02	ONB10S-03 ONB04S-06 ONB10S-04 ONB10S-05 ONB10S-07 ONB10S-06	
๖.	ONU02	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราวตรง ข้ามโรงเหล็ก	ONB10S-06	


14 ธ.ค. 2566 .

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอเรียกร้องจํานําสวนหลวงเป็น ปตท.ขาเข้าเพชรเกษม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวรัฐวิภา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศวกร.๒ ผ.ปบ. โทร. ๐๙.๓๓๕๙.๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉัตรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง รจก.(ท) วิชาการแทน ผจก.กฟส.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ONB4 จาก Dis. ๓๑.๓๑๓๖๖ ถึง ONBAS-04,05
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1834/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ ONB5 จาก Dis. ๓๑.๓๑๓๖๖ ถึง ONB5S-04,05
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ ONB8 จาก Dis. ๓๑.๓๑๓๖๖ ถึง ONB8S-06,04
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ ONB9 จาก Dis. ๓๑.๓๑๓๖๖ ถึง ONB9S-03,03
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พัดเตอร์ ONB10 จาก ONB10S-02 ถึง ONB10S-03,06,04,05,07,06
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พัดเตอร์ ON12 จาก Dis. ๓๑.๓๑๓๖๖ ถึง ONB10S-06
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ คุ้มทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ พ.ร.รัฐวิภา รมโพธิ์ทอง

(นายอนุสรณ์ คุ้มทอง)
๓๑.๕๓๓๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๐๓๖๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 4 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 4
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี อ้อมน้อย 5 (ถาวร) (ONB04,05,08,09,10,ONU02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ท่า	ปักเสา 115 เควี รองรับสถานี อ้อมน้อย 5 (ถาวร) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1834/2566			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	19 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB	-	-
4	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load 5.2 MW
5	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load 2.2 MW
6	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load 0.65 MW
7	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load 2.7 MW
8	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		Load 2.7 MW
9	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
10	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA	-	-
11	ONA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		Load 3.4 MW
12	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		Load 3.5 MW
13	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU	-	-
14	ONU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		
15	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		Load 3.0 MW
16	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU		Load 0.2 MW
17	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU03						
18	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
19	ONB09S-05	ปลด	สับ		อมน.		SF6 หน้าบีม ปตท.
20	ONB09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
21	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU05						
22	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB	-	ขนานบัส
23	ONB05S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ก่อนแยกวัดใหม่หนองพะอง
24	ONB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ศูนย์มิติฐา
25	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนไปรับไฟจาก ONU05						
26	ONB04S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 เอ็นวียานยนต์
27	ONB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
28	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB	-	ขนานบัส
29	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA09 และย้ายโหลด ONB10 บางส่วนไปรับไฟจาก ONA04						
31	ONA09S-14	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ศูนย์ MG
32	ONA09S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยสุขาภิบาล 3 ผังเพชรเกษม
33	ONA04S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปาก ซ.สุขาภิบาล 3 ผังเพชรเกษม
34	ONB10S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 ปาก ซ.สุขาภิบาล 3 ผังสาย ง.
35	ONB08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 บ่อปลาลินจง
36	ONB08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		อมน.		SF6 รั้วล่อแม็ก
37	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		- ขนานบัส
38	ตรวจสอบ Dis. UG ONB10S-04,05,06 สถานะ ปลด						
39	เมื่อพร้อมดับไฟ						
40	Dis. โล้น ONB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
41	Dis. โล้น ONB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
42	ONB10S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
43	Dis. โล้น ONB09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
44	Dis. โล้น ONB04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
45	ONB04S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
46	ONB09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
47	ONB10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
48	ONB05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS UG ซอยโรงรับจำนำ
49	Dis. โล้น ONU02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ชค. ตรงข้ามโรงเหล็ก
50	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
51	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
54	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4						
55	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
56	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
57	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		
58	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
59	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
60	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
61	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
62	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
63	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
64	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA		
65	ONA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
66	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		
67	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU		
68	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
69	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
70	ONU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
71	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
72	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
73	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1							
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2							
75	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3							
76	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G4							
77	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
78	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB			
79	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB			
80	ONB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
81	ONB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
82	ONB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
83	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
84	ONB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB			
85	ONA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
86	ONA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONA			
87	ONA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
88	ONA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA			
89	ONU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONU			
90	ONU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU			
91	ONU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONU			
92	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
93	Dis. โลน ONB05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
94	Dis. โลน ONB08	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่งตรงข้าม ONB)
95	ONB10S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ตรงข้ามสวนกล้วยไม้
96	Dis. โลน ONB09	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
97	Dis. โลน ONB04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. สวนกล้วยไม้ (ฝั่ง ONB)
98	ONB04S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
99	ONB09S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
100	ONB10S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
101	ONB05S-04	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ขอยโรงรับจำนำ
102	Dis. โลน ONU02	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ชค. ตรงข้ามโรงเหล็ก
103	ย้ายโหลด ONB08 บางส่วนกลับจาก ONA09 และย้ายโหลด ONB10 บางส่วนกลับจาก ONA04							
104	ONB10S-07	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปาก ช.สุขาภิบาล 3 ฝั่งสาย ง.
105	ONB08S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6	บ่อปลาตื้นจง
106	ONB08S-04	ปลด	สับ		อมน.		SF6	ร้านล้อแม็ก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
107	ONA09S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปากซอยสุขภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
108	ONABVB-01	ปลด	สับ		ONA		-	ขนานบัส
109	ONA04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปาก ซ.สุขภิบาล 3 ฝั่งเพชรเกษม
110	ONA09S-14	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ศูนย์ MG
111	ONABVB-01	สับ	ปลด		ONA		-	ขนานบัส
112	ย้ายโหลด ONB09 บางส่วนกลับจาก ONU03							
113	ONB10S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6	จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
114	ONB09S-03	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
115	ONB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	หน้าบีม ปตท.
116	ย้ายโหลด ONB05 บางส่วนกลับจาก ONU05							
117	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
118	ONB05S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ศูนย์มิติซูฯ
119	ONB05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	ก่อนแยกวัดใหม่หนองพะอง
120	ย้ายโหลด ONB04 บางส่วนกลับจาก ONU05							
121	ONB04S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS	UG ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
122	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	เอ็นวิยานยนต์
123	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
124	ONB10S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6	จักรภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
125	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
126	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB			
127	ONB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
128	ONB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
129	ONB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
130	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
131	ONB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB			
132	ONA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
133	ONA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONA			
134	ONA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
135	ONA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA			
136	ONU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONU			
137	ONU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
138	ONU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
139	ONU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONU			
***** ลีนสุด Switching ทั้งหมด *****								

DIS ควบคุม โรงเหล็กพริกขี้หนู

หอพักคน
บริการ พบ
ONB96-17

หอพักคน
บริการ พบ
ONB96-22

สถานี 4 ชั้นที่ 5

พบ ควบคุมงาน
ONB98-07

DIS ควบคุม ซ้ำไป

ร้านตัดแม่

ONB88-04

บึงศาลเหล็ก
ONB98-06

ช่างช่าง
ONB085-06

ร้านจักรพื้นทอไนเจอร์

ONB108-09

ONB58-11

พบ
ควบคุมงาน

แยกจุดที่ 3

ONB55-10

ONB88-03

d3d4

ONB105-05

ONB108-08

พบจุดที่ 3

ONB108-07

ONB108-04

พบ ควบคุมงาน

พบ
ควบคุมงาน

พบ
ควบคุมงาน

พบ
ควบคุมงาน

ONB1

ONB1

ONB58-0

ONB58-0

ก่อนแยกวัดใหม่ทาง

ONB58-04

ONB58-15

ONB58-05

ONB58-05

ONB58-16

พบ
ควบคุมงาน

ONB98-04

ONB98-04

ONB105-03

ONB45-06

ONB105-03

ONB45-02

ONB45-04

ONB45-03

ONB45-05

ONB05 DIS ควบคุมงาน

ONB08 DIS ควบคุมงาน

ONB10 ONB108-02

ONB04 DIS ควบคุมงาน

ONB09 DIS ควบคุมงาน

ก่อนแยกวัด