



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..ก.1 กปบ.(คฟ)

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายวิชาญ อินทร์อยู่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก1)

ด้วย กฟภ.(ก1) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีฯ อ่างทอง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน - แผน ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	ATB03YB-01,02	18 ธ.ค. 66	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้ง Snake Guard ไตไลน์ สายส่ง ATB03YB-01,02	ATB03YB-01,02	SPB01YB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ ..นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ ตำแหน่ง ..วศก.5

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง ATB3Y จาก ATB3YB-01,02 ถึง SPB1YB-01  
ในวันที่ 18 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1836/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ .. วงจร/หม้อแปลง .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นายวิชาญ อินทร์อยู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.1

(นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ  
วศก.5 แผนก ควบคุม คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน

แผนผังแนบ .. แผน

ผจก. 1 (สถานีฯ สูงส่งจุด 2 (SPB), บางปลาหมอ (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ อ่างทอง 2 - สถานีฯ สุพรรณบุรี 2

18-ธ.ค.-66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
กฟภ.1	งานที่ทำ	ติดตั้ง Snake Guard ใต้ไลน์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1836/2566
	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่	17 ธันวาคม 2566
			วันที่	17 ธันวาคม 2566
			วันที่	17 ธันวาคม 2566
	1. นายจิรวัดพร, นายพิชชา, นายธีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสาม			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายธนิต, นายมนเฑียร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาหม่า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
3	SPB01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	ATB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ตรวจสอบใบมิด 115 เควี สถานีฯ บางปลาหม่า รหัส BAM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
6	OFF ATS สถานีฯ บางปลาหม่า						
7	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPB01YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPB01YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมิด 115 เควี
10	SPB01YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ใบมิด 115 เควี
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
12	ATB03YB-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ATB03YB-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ATB03YS-01	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
15	ATB03YS-02	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
16	ATB03YS-03	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
17	ATB03YS-04	สับ	ปลด		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.1 ทราบ						
19	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****						
20	หลังจาก กฟภ.1 ปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
21	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	SPB01YS-01	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมิด 115 เควี
24	SPB01YS-02	ปลด	สับ		SPB	-	ใบมิด 115 เควี
25	ATB03YS-01	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
26	ATB03YS-02	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
27	ATB03YS-03	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
28	ATB03YS-04	ปลด	สับ		กฟภ.1	-	ใบมิด 115 เควี
29	ATB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	ATB03YB-02	ปลด	สับ		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า สถานีฯ สุพรรณบุรี 2 กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)							
32	SPB01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	ON ATS สถานีฯ บางปลาม้า							
35	SPB01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	ATB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								