

Switching Deadline

09/12/67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดณ.(กป.)- ๖๕๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสุภัทร ยาทิพย์

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ทผ.บค.รช.ผจก.กฟส.ลต.ลพบุรี

ด้วย.....กฟส.ลต.ลพบุรี.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ตัดต้นไม้คร่อมระบบจำหน่ายแรงสูง..... ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TTN๔	๑๒ ธ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟฉุกเฉินเพื่อตัดต้นไม้ คร่อมระบบจำหน่ายแรงสูง / บริเวณบ้านแก่งแคบ	DIS ชั่วคราว สวนอนุรักษ์	TTN๔S-๐๖ ธารทิพย์	นายจักรพันธ์ พรหมศรี จันทร์ ๐๙๖-๐๐๓-๙๙๖๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัสพล โขจิตพล ตำแหน่ง พชง.๗ เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๔-๘๘๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุภัทร ยาทิพย์)

ตำแหน่ง ทผ.บค.รช.ผจก.กฟส.ลต.ลพบุรี

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ พัดเตอร์ TTN๐๐๔ จาก DIS ชั่วคราว ถึง TTN๔S-๐๖
ในวันที่ 12 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1837/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักดี ลีลิจิ เอ็งเมสสะอาด ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุภัทร ยาทิพย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นายสุภัทร ยาทิพย์

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสุภัทร ยาทิพย์)

อก.บช. 11คน ผจก.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านช่องแคบ (TTN04)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 67	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลญ.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้คร่อมสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1837/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	6 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรรณพงษ์, มโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. พิรภัทร, สุภัสชา, ชุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, ออมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ทร.	SCADA	R -
3	- ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ TTN04						
4	D/O ชค. TTN04	ปลด	สับ		ลญ.		D/O ร้านเพลิน
5	TTN04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 ธารทิพย์
6	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
7	DIS ชค. TTN04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DIS สวนอนุรักษ์
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
12	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ทร.	SCADA	R -
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
18	TTNBR-04	Normal	Nonreclosing		ทร.	SCADA	R -
19	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	DIS ชค. TTN04	ปลด	สับ		ลญ.		DIS สวนอนุรักษ์
21	- ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ TTN04 กลับสภาพปกติ						
22	TTN04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ลญ.		SF6 ธารทิพย์
23	D/O ชค. TTN04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		D/O ร้านเพลิน
24	TTNBR-04	Nonreclosing	Normal		ทร.	SCADA	R -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

