



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PHS ๒๕๖๕: ๕๔๖๒๕๗๗-๕๔๖๒๕๗๗

Switching Deadline  
วันที่ 19 พ.ย. 65

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....

วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายอมฤต บัวน้อย ตำแหน่ง ชก.ปบ.(ก๓)

ด้วย กฟภ.๑. จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อ่างทอง ๒ ตามบันทึก จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	ATB02YB-01,02	๒๐ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี ภายใน	ATB02YB-01,02	ATB02YS-07
๒	ATB02YB-01,02	๒๔ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	สถานเิก สถานีฯ อ่างทอง ๒	ATB02YB-01,02	ATB02YS-07

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ATB2YB-01,02 ถึง ATB2YS-07  
ในวันที่ 20 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1839/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก ATB2YB-01,02 ถึง ATB2YS-07  
ในวันที่ 24 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต บุณย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษ.กฟภ.๓ สนธิสัญญา

(นายธนากรวิไล ทัพทอง)  
๖๑ก. ๑ ทพ.๓๓๑๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.๑๑, กฟภ.๑๖, กฟภ.๑๗.

อก.บช.(ก๓)  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ .....

ผจพ. 1 (สถานี DCA, PAA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 kV.บริเวณ ATB02YB-01,02YB-02 ถึง LBS.115 kV.ATB02YS-07 (เมธิประมุข)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20,24 พ.ย.65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลู่ด้วย 115 kV.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1839/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู			วันที่	19 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนสถานีไฟฟ้า DAA,DOA						
2	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี ทำการ OFF INTERTRIP						
3	- ย้าย DAA,LWU ไปจ่ายทาง DBN						
4	ตรวจสอบ.ใบมีด 115 เควี รหัส DAA1YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
<del>5</del>	<del>DBA01YB-02</del>	<del>Auto</del>	<del>Manual</del>		<del>คย.</del>	<del>CSW</del>	<del>ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช</del>
6	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	DOA01YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<del>8</del>	<del>DBA01YB-02</del>	<del>Manual</del>	<del>Auto</del>		<del>คย.</del>	<del>CSW</del>	<del>ข้างสถานีฯ เดิมบางนางบวช</del>
9	DAA01YB-01	Manual	Auto		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	-ย้าย DOA,SPC ไปจ่ายทาง KCB						
11	ตรวจสอบ DOA5YS-01,02 ให้สถานะ สับ อยู่						
12	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	ตรวจสอบ ATB02YS-07 ว่าปกติไม่โชว์ "low Gas"						
16	ATB02YS-07	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		คย.	LBS	เมธิประมุข
17	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	-ดับไฟสายส่ง 115 kV.ทำงานเวลา 08.00 น.						
21	ATB02YB-01	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ATB02YB-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ATB02YS-01	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
24	ATB02YS-02	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
25	ATB02YS-03	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
26	ATB02YS-04	สับ	ปลด		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี
27	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี ว่าทำการโยก Source ไปจ่ายทางด้าน DBN						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงแรก %%%%%%%%%%								
28	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนสถานีไฟฟ้า DAA,DOA							
29	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี ทำการ OFF INTERTRIP							
30	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
31	DOA03YB-01	Auto	Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
32	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
33	-จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.							
34	ATB02YS-01	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี	
35	ATB02YS-02	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี	
36	ATB02YS-03	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี	
37	ATB02YS-04	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	ใบมีด 115 เควี	
38	ATB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
39	ATB02YB-02	ปลด	สับ		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
40	- ย้าย DOA,SPC กลับคืนจาก KCB							
41	ตรวจสอบ ATB02YS-07 ว่าปกติไมโคร "low Gas"				ศปจ.		LBS	เมธีประมุข
42	ATB02YS-07	ปลด	สับ		ศปจ.		LBS	เมธีประมุข
43	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
44	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
45	DOA03YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
46	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
47	ATB02YB-01	Manual	Auto		ศูนย์ ก.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
48	- ย้าย DAA,LWU กลับคืนจาก DBN							
49	DAA01YB-01	Auto	Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
50	DAA05YB-01	Auto	Manual		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
51	DOA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
52	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
53	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
54	DOA01YB-01	Manual	Auto		DOA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี	
55	แจ้ง บ.ด้านข้างไบโอเอ็นเนอจี ทำการ ON INTERTRIP							
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบป.ก.1

ถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เลขที่ ก.1กบป.(คฟ.)6532/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอให้ถ่ายเทโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่น และขอปลด ATB2YS-07 วันที่ 20 และ 24 พฤศจิกายน 2565

เรียน อก.บส., อก.บช.ก.1, อก.ปบ.ก.3

ด้วยระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2565 กบส. และ กบช.ก.1 มีแผนงานงานแก้ไขอุปกรณ์ 115 เควี ภายในลานโกสถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 โดย กบป.ก.1 ได้กำหนดแผนงานดับไฟ 115 เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานดังกล่าว ในวันที่ 20 และ 24 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องนำโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟอื่น

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กบป.ก.1 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1) กบป.ก.1, กบป.ก.3 ดำเนินการดังนี้

1.1 วันที่ 20 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ถ่ายเทโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง

1.2 วันที่ 24 พ.ย. 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 17.00 น. ถ่ายเทโหลด 115 เควี โล้น3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ทั้งหมด ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง พร้อมปลดโหลดเบรกสวิตซ์รหัส ATB2YS-07 (โรงเรียนเมธีประมุข) เพื่อดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วง สฟ.อ่างทอง2 - ATB2YS-07

1.3 หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดในแต่ละวัน กบป.ก.1 จะประสานงาน กบป.ก.3 เพื่อนำโหลดกลับคืนสู่สภาพปกติต่อไป

2) กบส., กบช.ก.1 ควบคุมการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอมฤต บัวน้อย)

ชก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายอมฤต บัวน้อย Date: 16/11/2565 14:46:00

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ  
โทร. 035-323636, 10530

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Issued by: PEA Certification Authority  
Digitally Signed by: นายอนุด บัณฑิต Date: 16/11/2565 14:46:00



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## โทรสาร

เลขที่	ก๓ กปบ.(คฟ)-	/๒๕๖๕	วันที่	
ชื่อผู้รับ	นายมนตรี ไชคินี		ตำแหน่ง	อก.สฟ.
ชื่อผู้ส่ง	นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์		ตำแหน่ง	รก.ปบ.(ก๓)
จำนวนเอกสารแนบ	-	แผ่น		

ด้วยในวันที่ ๒๐, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควีช่วงสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) - Load Break Switch ๑๑๕ เควี เมธิ ประมุข รหัส ATB02YS-07 เพื่อให้ กปบ.(ก๑) แก้ไขอุปกรณ์ ๑๑๕ เควี ภายในสถานโก สถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ในการนี้ศูนย์ฯ นครปฐม จะย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท ด้านข้าง ไปโอเอ็นเนอयी จำกัด จากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟก.๑) ไปรับไฟจากสายส่งด้าน สถานีฯ เดิมบางนางบวช (กฟผ.) โดยขนานผ่านเบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี สถานีฯ ด้านข้าง รหัส DAA01YB-01 โหลด รวมประมาณ ๒๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสฟ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และขอ OFF สวิตซ์ Intertrip ของบริษัท ด้านข้างไปโอเอ็นเนอयी จำกัด ช่วงที่มีการย้ายโหลดตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18 พ.ย.65  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผว.

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ชช.(ก๓), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.ดบ. กฟส.ดชง., กฟส.ลข.

กฟส.นญช., กฟส.หปร., กฟส.ศปจ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 18 พ.ย.65  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๒๙-๓๐

ผผ./ชผ.		๑๘ พ.ย.๖๕
วศก.	สถาพร ดันติเกษตรกิจ	๑๘ พ.ย.๖๕