



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ท่าม่วง (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒ ก.พ. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	TM 2212	TM 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TM-KT1A จาก TM-2212 ถึง TM-2217
ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ ๑๘๓/๒๕๖๗

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย พันธ์กร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.


(นายพันธ์กร โพธิ์พันธ์)
๑๓๑.4 ๓๓๔ น.พ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ทมว.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ท่าม่วง (KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.พ. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	183/2567	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	1 กุมภาพันธ์ 2567	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภักษา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวุฒน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		ขนานเมนบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		INCOMING 1
7	TMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		INCOMING 1
8	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
9	TM-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
10	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
11	แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	TMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		INCOMING 1
15	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	TM-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลด TM-KT1A กลับจาก TM-KT2A						
18	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		INCOMING 1
19	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		ขนานเมนบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						