



วิทยุขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๙๓๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกข


ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ๑๑๕ เค.วี ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kv	๓๐ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๙.๐๐ น.	บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต	SMC๖YS-๑๐	บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต	คุณมานพ ๐๘๓- ๗๓๓๒๔๔๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บ.เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตาสต์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกข

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พีดเดอร์ 115KV จาก SMC6YS-10 ถึง U. Apex Circuit
ในวันที่ 30 ธ.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1841/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิธีภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสรตาสต์ สงวนพันธุ์

(นายพิธีภัทร โพธิ์พันธ์)
อก.๔ 11 กข ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.คกข.
อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ธ.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	19.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	เอเพ็กซ์ เซอร์คิต บำรุงรักษาภายใน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1841/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์	วันที่	21 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
3	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
5	แจ้ง บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกทั้งหมด						
6	เมื่อ บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จำกัด ทำการปลดโหลดภายในออกทั้งหมด แล้วเสร็จ						
7	SMC06YS-10	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		คกช.		ABS บ.เอเพ็กซ์
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
9	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
10	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
11	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
14	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SMC06YS-10	ปลด	สับ		คกช.		ABS บ.เอเพ็กซ์
17	แจ้ง บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จำกัด ทำการเดินโหลดได้						
18	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
19	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						



Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.

บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต (ไทยแลนด์) จำกัด

30/101, 102 Moo 1, T.Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000 Thailand.

30/101, 102 หมู่ 1 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 สาขาที่ 00002

Tel : 66 34 490537-41

Fax : 66 34 490542

ที่ OA2/2312_007

13 ธันวาคม 2566

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกขาม
เลขที่..... 6051
วันที่..... ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
เวลา..... 13:40

เรื่อง ปิดระบบ 115 KV ภายใน ของบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต

เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องด้วย บริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์ที่จะปิดระบบ 115 KV ภายใน เพื่อทำการ PM ระบบไฟฟ้าในสถานี 115 KV ประจำปี โดยการปิดระบบจะดำเนินการในวันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. ดังนั้นทางบริษัท เอเพ็กซ์ เซอร์คิต จึงเรียนมาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม เพื่อใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยในการสนับสนุนการ เปิด/ปิด สวิตช์ไบมิต 115 KV

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

E/o
 1/20/20
 1/20/20
 19/12/66

1/20/20
 ๑๘๓๗ - ๐๘๓๗ ๓๓๒๔๔๓

ขอแสดงความนับถือ

(คุณ สมหมาย พิงมี)

MFG Vice President

<input checked="" type="checkbox"/> รอก(ท)	<input type="checkbox"/> รอก(ล)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงานด้วย
<input checked="" type="checkbox"/> ผช.น.๑	<input type="checkbox"/> นบ.๑	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบร.	<input checked="" type="checkbox"/> ผ.ป.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> ผมต.	<input type="checkbox"/> ผสน.	ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบส.	<input type="checkbox"/> กษ.		
<input type="checkbox"/> ขป.	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....		

1/20/20
 ๐๘๓๗ ๓๓๒๔๔๓

นายนครินทร์ รัตนปัญญา
 ผจก.กฟส.คกข.
 ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๖