



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ก.๓) - ๑๘๕๔ / ๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

วันที่ \_\_\_\_\_  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า อู่ทอง ๒  
ชั่วคราว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน \_\_\_\_\_ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๕ ธ.ค. ๖๗	๐๙:๓๐ น.	๑๒:๐๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง TP๑ สถานี ไฟฟ้าอู่ทอง ๒ ชั่วคราว เพื่อแก้ไข Air Breather ชำรุด	UTV ๐๑ YS-๐๑	UTV๑BVB- ๐๑	นายเรีงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ - จาก UTV 1 YS-๐1 ถึง UTV 1 BVB-01

ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1842/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท ราชบุรีนิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดียะตาม.

(นายพนิท ราชบุรีนิยม)  
อ.ก.ปบ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. อ.ก.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี UTV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	UTV-TP1 สถานีไฟฟ้า อุทอง 2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Air Breathre UTV-TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1842/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณยม			วันที่	4 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายพรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำการสวิตชิง						
2	แจ้งบริษัท อุทองไปโอเพาเวอร์ และ บริษัท อุทองไปโอแมส ให้ทำการหยุดขนาก่อนทำการสวิตชิง						
3	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	UTV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTV		LOAD 4.83 MW
5	UTV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD -2.86 MW
6	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD -4.01 MW
7	UTV03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 2.23 MW
8	UTV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		LOAD 3.3 MW
9	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		LOAD -9.49 MW
10	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		LOAD -15.1 MW
11	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		LOAD 4.56 MW
12	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		LOAD 3.79 MW
13	ย้ายโหลด UTV01,03 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก UTG02						
14	UTV01S-02	ปลด	สับ		อทง.	SCADA SF6	หน้าสถานีฯ UTV
15	UTV01VB-01	สับ	ปลด		UTV	CB	-
16	UTG02S-07	ปลด	สับ		อทง.	SCADA SF6	รร.รัตนศึกษา
17	UTV03VB-01	สับ	ปลด		UTV	CB	-
18	ย้ายโหลด UTV02,04 ทั้งหมดไปจ่ายไฟจาก UTG07 (ไฟขึ้น BUS)						
19	UTG07S-23	ปลด	สับ		อทง.	SCADA SF6	อุทองนคร
20	UTV01BVB-01	สับ	ปลด		UTV	CB	-
21	เมื่อพร้อมดับไฟ UTV-TP1 เวลา 08.00 น.						
22	UTV01YB-01	สับ	ปลด		UTV	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	UTV01YS-01	สับ	ปลด		UTV		ใบมีด 115 เควี
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 รับทราบ						
25	แจ้งให้ กสฟ.ก3 ลงข้อมูลใน WE SAFE						
26	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-
28	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto				-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-
30	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose				-
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3 ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching เข้า							
32	หลังจาก กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
33	DOA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
34	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
35	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual				
36	UTG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
37	UTG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose				
38	จ่ายไฟ UTV-TP1						
39	UTV01YS-01	ปลด	สับ		UTV		ใบมีด 115 KV.
40	UTV01YB-01	ปลด	สับ		UTV	CB	115 KV. TP1
41	ปรับแรงดัน UTV-TP1 ไว้ 22.5 KV.						
42	ย้ายโหลด UTV02,04 ทั้งหมดกลับจาก UTG07						
43	UTV01BVB-01	ปลด	สับ		UTV	CB	22 KV. IN01
44	UTG07S-23	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 อุโมงค์นคร
45	ย้ายโหลด UTV01,03 ทั้งหมดกลับจาก UTG02						
46	UTV03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV	CB	-
47	UTG02S-07	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 รร.รัตนศึกษา
48	UTV01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTV	CB	-
49	UTV01S-02	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 หน้าสถานีฯ UTV
50	DOA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	UTV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTV		-
52	UTV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
53	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
54	UTV03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
55	UTV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		-
56	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
57	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
58	UTG02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
59	UTG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
60	แจ้งบริษัท อุโมงค์ไบโอเพาเวอร์ และ บริษัท อุโมงค์ไบโอแมส ให้ทำการขนานไฟได้ตามปกติ						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							