



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กสฟ.(สภ.) ๑๘๕๕ / ๒๕๖๗ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส ONB๒YB-๐๑ สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB๒YB-๐๑	๖ ธ.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส ONB๒YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ แก๊ส SF๖			เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พง.๗ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗ .....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
( นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ )  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 11.5KV จาก ONB2YB-01 ถึง ONB2YB-02, 2YB-03  
ในวันที่ 6 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1844/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรรักษ์ อรพรมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ พง.๗ นิลรอด นิลรอด

  
( นายเชาว์ลิต นิลรอด )  
อ.ก.สฟ.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟ.๓.บ.บ.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 2 (สถานี ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 11:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ONB02YB-01 สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาเบรคเกอร์ 115 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1844/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 5 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 ว่า Loop ปกติ						
3	- พร้อมปฏิบัติงานที่ ONB02YB-01						
4	ตรวจสอบ Loop 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01						
5	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
6	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		CB 115 kV.
7	ONB02YS-02	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 kV.
8	ONB02YS-03	สับ	ปลด		ONB		ใบมีด 115 kV.
9	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
10	แจ้งกสฟ.ลงรายละเอียด We Safe ก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานที่ ONB02YB-01ได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานที่ ONB02YB-01 แล้วเสร็จ						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
14	ONB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
15	ONB02YS-02	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 kV.
16	ONB02YS-03	ปลด	สับ		ONB		ใบมีด 115 kV.
17	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		CB 115 kV.
18	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
19	ONB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							