



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิthyขอดับไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กาญจนบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A/3A	๑๔ ม.ค. ๖๗ 18 ก.พ. 67	๐๗.๓๐ น.	๑๘.๓๐ น.	Major Inspection OLTC & Electrical test after Major Inspection OLTC KB-KT1A	KB 2212	KB 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

18 ก.พ. 67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KB-KT1A/3A จาก KB-2212 ถึง KCA 02BVB-01

ในวันที่ ~~14 ม.ค. 67~~ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๘๔๗/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ๒๖๖๕๖๖ ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟผ.

๒๐ ก.พ. ๖๖

(นาย ศิริวัฒน์ ๒๖๖๕๖๖)
๐๕๑. 5 ๖๖๗๗ ๒๒.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ก๓.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KCA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34572/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 5 มกราคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 25 MVA] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC & Electrical test after Major Inspection OLTC KB-KT1A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467


โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.

ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน ภาณุพนบุรี (กฟผ.) KT1A/KT3A
2. กำหนดวันที่ทำงาน ~~10 ม.ค. 67~~ 18 ก.พ. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Major Inspection ตามใบขอปฏิบัติงาน 1847/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก วันที่ 20 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย พิชญา วันที่ 20 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภมาสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอ, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชญา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 15 MW
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.1 MW
3 ย้ายโหลด KB-KT1A/KT3A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KB-KT2A							
4	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
5	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2
6	KCA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KCA		- INCOMING 2
7	KB-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	KB-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมิต
9	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน						
11	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
12	KB-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิต
13	KB-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
14	KCA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 2
15 ย้ายโหลด KB-KT1A/KT3A ทั้งหมด กลับจาก KB-KT2A							
16	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
17	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
18	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34572/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี

อุปกรณ์ - KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kV 25 MVA] (KB 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC & Electrical test after Major Inspection OLTC KB-KT1A

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.