



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

17 ม.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพีทธนันท์ พิชราสุวรรณชล	ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๑ ม.ค. ๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection OLTC & Electrical test after Major Inspection OLTC	TM 2212	TM 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง TM-KT1A จาก TM-2212 ถึง TM-2217
ในวันที่ 21 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๘๔๘/๒๕๖๖

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์คุณ วิจิตรทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.
20 ธ.ค. 66

(นางสุวิทย์คุณ วิจิตรทอง) พชยศิริ
อ.ค.รทท.พ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก..... กฟผ. กผ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี TMA)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีท่าม่วง (กฟผ.) KT1A					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ม.ค. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	บำรุงรักษา OLTC TM-KT1A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1848/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	20 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโ 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	ย้าย TMA INC.1 ไปจ่ายจาก TMA INC.2						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	ขนานบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	INCOMING 1
7	TMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA	-	INCOMING 1
8	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	แจ้งกฟผ. ว่าไฟดับเรียบร้อยให้ปฏิบัติงานได้						
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดกฟผ. ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
13	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
7	TMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA	-	INCOMING 1
15	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
16	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
17	ย้าย TMA INC.2 กลับจาก TMA INC.1						
18	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA	-	INCOMING 1
19	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA	-	ขนานบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 34573/2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV

วันที่ 20 ธันวาคม 2566

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง

อุปกรณ์ - TM-KT1A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2212, 2217)

งานที่ทำ - Major Inspection OLTC & Electrical test after Major Inspection OLTC

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.