



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1197/2567
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 4 ธ.ค. 2567
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อให้ บ.บริษัทแอนโซด์ เพาเวอร์ จำกัด ปฏิบัติงานปักเสาก่อสร้างสายส่ง ๑๑๕ เควี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01 DBA 05 DBA 06	22 ธ.ค. 67 22 ธ.ค. 67 22 ธ.ค. 67	08.30 น. 08.30 น. 08.30 น.	17.00 น. 17.00 น. 17.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๒๒ ม. เพื่องานก่อสร้างสาย ส่ง ๑๑๕ เควี รพ.เดิมบางนางบวช ถึง สฟพ.ดบ.	DBA 1S-01 หน้า สฟพ.ดบ. DBA 5S-01 หน้า สฟพ.ดบ. DBA 6S-01 หน้า สฟพ.ดบ.	DBA 1S-16 ป้อมตำรวจนางบวช DBA 5S-02 สามแยกนางบวช DBA 6S-02 โรงกลึงนางบวช	นายอำนาจ กิตติโพธิ์นันท์ วศก.9 กรย. (ก3) 086-2691259
2.	สายส่ง 115 เควี DBA 05	23 ธ.ค. 67 23 ธ.ค. 67	08.30 น. 08.30 น.	16.00 น. 16.00 น.		จุดปลดสาย แยก รพ.เดิมบาง (ฮล.กระเช้า 115 เควี) DBA 5S-09 หน้า รพ.เดิมบาง	DBA 1YS-03 เปิดนายเอ็ม จุดปลดสาย หน้า รพ.เดิมบาง (ฮล.กระเช้า สุพรรณบุรี)	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 5.ต.นางบวช

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจทดสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.857112... Long: ...100.094584.....

3.2 สิ้นสุด Lat :... 14.80433... Long:... 100.124706.....

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก๓)

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ 115.1KV จาก DDE แยก รพ.เดิมบาง ถึง DBA 1YS-03
ในวันที่ 23 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1852/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 พิดเตอร์ DBA 05 จาก DBA 5S-09 ถึง DDE หน้า รพ.เดิมบาง
ในวันที่ 23 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตกร โทธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ศรี

(นายพิชิตกร โทธิ์พันธ์)

๑๑๓.5 11๓๖ นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	รพ.เดิมบางนางบวช 115kv, DBA05					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1852/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	16 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
6	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานี เดิมบางนางบวช
7	1BSP0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1BSP01		-
8	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก DBA01						
9	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
10	DBA05S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
11	ย้ายโหลด SPP 115 เควี บ.บริษัทแอนด์ไฮนจ์ จำกัด ไปจ่ายจากสถานี อ่างทอง 2 (OFF ATS DAA)						
12	แจ้ง SPP 115 เควี บ.บริษัทแอนด์ไฮนจ์ จำกัด ทำการหยุดขนานเข้ากับระบบของ PEA						
13	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส DBA01YS-03 ก๊าซเต็วเปิดเข็ม สถานะไม่ Low gas						
15	DBA01YS-03	สับ	ปลด, ล็อคกุญแจ		ดบ.		LBS หน้า ก๊าซเต็วเปิดนายเข็ม
16	เมื่อพร้อมดับไฟ						
17	แจ้ง HOTLINE 115 เควี ทำการตัด DDE บริเวณแยก รพ. เดิมบางนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส						
18	เมื่อ HOTLINE 115 เควี ทำการตัด DDE บริเวณแยก รพ. เดิมบางนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
19	แจ้ง HOTLINE 22 เควี ทำการตัด DDE บริเวณหน้า รพ. เดิมบางนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
20	เมื่อ HOTLINE 22 เควี ทำการตัด DDE บริเวณหน้า รพ. เดิมบางนางบวช ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (22 เควี)						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2 (22 เควี)						
26	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
28	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
31	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
32	DAA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
34	1BSP0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1BSP01		- -
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
35	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
36	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
37	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
39	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		- -
40	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
41	1BSP0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1BSP01		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	DAA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (22 เควี)						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 (22 เควี)						
47	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
48	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
49	แจ้ง HOTLINE 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยก รพ. เดิมบางนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส						
50	เมื่อ HOTLINE 115 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณแยก รพ. เดิมบางนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
51	แจ้ง HOTLINE 22 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้า รพ. เดิมบางนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส						
52	เมื่อ HOTLINE 22 เควี ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้า รพ. เดิมบางนางบวช เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
53	ย้ายโหลด SPP 115 เควี บ.บริษัทแอนดีไซน์ จำกัด คีนจากสถานีฯ อ่างทอง 2						
54	ตรวจสอบ LBS 115 เควี รหัส DBA01YS-03 กว๊ายเดี่ยวเปิดเข็ม สถานะไม่ Low gas						
55	DBA01YS-03	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		ดบ.		LBS หน้าก๊วยเดี่ยวเปิดนายเข็ม
56	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วน ไปจ่ายจาก DBA01 (ON ATS DAA)						
58	DBA05S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 หน้า รพ. เดิมบางนางบวช
59	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
60	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
62	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
63	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		- -
64	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ดบ.		CSW สถานีฯ เดิมบางนางบวช
65	1BSP0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1BSP01		- -
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่จุดปลดสายแยก รพ.เดิมบาง ถึง DBA1S-03 โหลดเบรกเปิดนายเี่ยม

วงจร DBA05 บริเวณ จุดปลดสายหน้า รพ.เดิมบาง ถึง DBA5S-09 หน้า รพ.เดิมบาง

วันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น

