



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
KASAT

Switching Deadline

23 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กาญจนบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KB KT1A//KT3A	๒๘ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๐๙.๓๐ น.	Major inspection Electrical test	KB 2212	KB 2217
๒	KB KT1A//KT3A	๒ ธ.ค. ๖๕	๑๕.๐๐ น.	๑๕.๓๐ น.	Major inspection Electrical test	KB 2212	KB 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A//3A จาก KB-2212 ถึง KB-2217
ในวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1853/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง KT1A//3A จาก KB-2212 ถึง KB-2217
ในวันที่ ๒ ธ.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา 15.๐๐ น. ถึง 15.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิชา บุณย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ฝ่ายของ กฟภ. สังก.

(นายเอกสิทธิ์ เก่งพงษ์)
๒๓.๑.๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ผคฟ. ก๓.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี KCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกสิทธิ์ เก่งพงษ์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ เก่งพงษ์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 27054/2565	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	15 พฤศจิกายน 2565	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี
อุปกรณ์	- KB-KT1A, KT3A [115 / 22 kv 25 MVA] (KB 2212, 2217)
วันและเวลาขอตัดไฟ	วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-09.30 น. วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-15.30 น.
งานที่ทำ	- Major inspection&Electrical test bkr. KB-7032
หมายเหตุ	- 28 พ.ย. 65 นำรถเข้าจุดทำงานเพื่อความปลอดภัย - 2 ธ.ค. 65 นำรถออกจุดทำงานเพื่อความปลอดภัย

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดโบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.