

วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.๑(กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๖ พ.ย ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๑๕.๓๐ น.	เปลี่ยน GAS Density Switch	SN1 22112	SN1 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SMA-KT1A จาก SN1-22112 ถึง SN1-2217
ในวันที่ 26 พย 65 ตั้งแต่เวลา ๐๗:30 น. ถึง 15:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๘๕๔/๒๕๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติกร จิตรระดมกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.


(กิตติกร จิตรระดมกิจ)
๑๐๓-๖ พย พ. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟผ. ก๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี - SMA -)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 1 (กฟผ. SN1-KT1A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 65	เวลา	07.30 น.	ถึง	15.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน GAS Density Switch		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1854/2565	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	23 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	23 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิทชิง						
2	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD -2.95 MW.
3	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD 23.10 MW.
4	ย้ายโหลด SMA03BVB-01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก SMA02BVB-01						
5	SMABVB-03	ปลด	สับ		SMA		ขนานบัส
6	SMA03BVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	INCOMING 3
7	SMA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMA	-	INCOMING 3
8	SN1-22112	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT1A (GIS)
9	SN1-2217	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	แจ้งชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานได้						
11	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุด กฟผ. ปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
14	SN1-2217	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
15	SN1-22112	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์ KT1A (GIS)
16	SMA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMA	-	INCOMING 3
17	ย้ายโหลด SMA03BVB-01 ทั้งหมดกลับจาก SMA02BVB-01						
18	SMA03BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 3
19	SMABVB-03	สับ	ปลด		SMA	-	ขนานบัส
20	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
21	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 27061 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	21 พฤศจิกายน 2565	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT1A (SN1 22112, 2217)

งานที่ทำ เปลี่ยน Gas Density switch

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	เสาร์ ที่ 26 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	เสาร์ ที่ 26 เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ. 2565	เวลา 15.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.