



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอดับไฟ

Switching Deadline
ณ หน่วยงาน
23 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๒๕๕๕ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(๑๐)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะเปิดสวิตช์เพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนในวงจรสถานีฯ เอกชัย ๑, สค.๑๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จา	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๑๐	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แกะไขจุดร้อนวงจร สถานีฯ เอกชัย ๑, สค.๑๑ (กรณีเร่งด่วน)	Open EKA๑๐:๖-๐๙ ปากช.สินชัย	-	นายจิรวัฒน์ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐
๒	SMW๐๑	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMW๑:๑-๐๘ ปากช.โรแก๊ส		
๓	SMW๐๓	๒๔ ธ.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Open SMW๓:๕-๐๑		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทบ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(10) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ EKA10 จาก EKA10S-09 ถึง EKA10S-09
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1854/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMB01 จาก SMW1S-05 ถึง SMW1S-08
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMW03 จาก SMW3S-01 ถึง SMW3S-01
ในวันที่ 24 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พีรภัทร โพธิ์โพธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย อำนาจ เกษมทอง


(นาย พีรภัทร โพธิ์โพธิ์)
วศก.4 1 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผคฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	EKA10S-09 ปากซอยสินชัย, SMW01S-08, SMW03S-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1854/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	22 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
3	EKA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA		-
4	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
5	EKB05B-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKB		-
6	ย้ายโหลด EKA10 บางส่วน คินจาก EKB05						
7	EKA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		EKA		- -
8	EKA10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยสินชัย
9	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ EKA10S-09 บริเวณปากซอยสินชัย ได้						
10	ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual EKA10 และ EKB05 ไว้						
11	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
12	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
13	*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***						
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ EKA10S-09 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ SMW01S-08 ต่อ						
15	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
16	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
17	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
18	SMB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- -
19	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- -
20	SMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMW		- -
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	ย้ายโหลด EKA10 บางส่วน ไปรับไฟจาก EKB05						
23	EKA10S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากซอยสินชัย
24	EKA10VB-01	สับ	ปลด		EKA		- -
25	ย้ายโหลด SMW01 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMB01						
26	SMB01S-12	ปลด	สับ		สค.		SF6 ปากทางเข้าง. แก๊สเอ็มไทย
27	SMW01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากซอยโรงแก๊ส
28	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMW01S-08 บริเวณปากซอยโรงแก๊ส ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMB01 และ SMW01 ไว้						
29	EKA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKA		- -
30	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
32	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		- -
33	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***						
34	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMW01S-08 แล้วเสร็จ พร้อมทำที่ SMW03S-01 ต่อ						
35	EKA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKA		- -
36	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
37	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
38	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- -
39	SMW03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- -
40	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
41	ย้ายโหลด SMW01 บางส่วน คินจาก SMB01						
42	SMW01S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากขอยโรงแก๊ส
43	SMB01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากทางเข้ารังแก๊สเอ็มไทย
44	ย้ายโหลด SMW03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB04						
45	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		- -
46	SMW03VB-01	สับ	ปลด		SMW		- -
47	SMW03S-01	สับ	ปลด		สค.		- POT HEAD F.3
48	แจ้ง Hotline ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMW03S-01 POT HEAD F.3 ขณะแก้ไขให้ตั้ง Manual SMB04 ไว้						
49	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
50	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		- -
51	*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สาม ***						
52	เมื่อชุดปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนที่ SMW03S-01 แล้วเสร็จ						
53	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
54	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		- -
55	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
56	ย้ายโหลด SMW03 ทั้งหมด คินจาก SMB04						
57	SMW03S-01	ปลด	สับ		สค.		- POT HEAD F.3
58	SMW03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMW		- -
59	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		- -
60	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
61	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		- -
62	SMW03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMW		- -
63	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						