



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วิญญูขอตัดไฟ

Form with fields for เลขที่, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง, วันที่, ตำแหน่ง, and another ตำแหน่ง.

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า... สมุทรสาคร ๑ (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 8 columns: ที่, วงจร/หม้อแปลง, วัน/เดือน/ปี, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ, จาก, ถึง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ กฟผ. ตำแหน่ง โทร .....

- 1. [ ] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [ ] มีโอกาสชำรุด ๑.๒ [ ] ไม่มีโอกาสชำรุด
2. [x] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

Form with checkboxes and handwritten details for switching, including dates, times, and locations.

Handwritten signature and stamp: (นายอภิรักษ์ อธิปัตย์) ๐๑๑-๐๓๓๓-๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ๑๕๖-๐๑๑

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 1 (สถานี SMA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐7.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Handwritten signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)
ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)

Handwritten signature

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                            |        |                   |           |
|------------------------|--|----------|----------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯสมุทรสาคร 1 (KT2A)   |          |                            |        |                   |           |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 27 พ.ย. 65   | เวลา     | 07.30 น.                   | ถึง    | 15.30 น.          |           |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.   | งานที่ทำ | เปลี่ยน GAS Density Switch |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1855/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย |  |          |                            | วันที่ | 23 พฤศจิกายน 2565 |           |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |          |                            | วันที่ | 23 พฤศจิกายน 2565 |           |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                            | วันที่ | 23 พฤศจิกายน 2565 |           |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |          |                            |        |                   |           |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ       |
|----------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 1                          | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง     |                                      |                    |      |              |            |                |
| 2                          | SN1-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | - โหลด 13.6 MW |
| 3                          | SN1-KT2A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | - โหลด 3.5 MW  |
| 4                          | ย้าย SMA INC.2 ไปจ่ายจาก SMA INC.3                  |                                      |                    |      |              |            |                |
| 5                          | SMABVB-03   | ปลด                                  | สับ                |      | SMA          |            | - ขนานบัส      |
| 6                          | SMA02BVB-01   | สับ                                  | ปลด                |      | SMA          |            | - INCOMING 2   |
| 7                          | SMA02BVB-01   | ทรัค "In service"                    | ทรัค "Out service" |      | SMA          |            | - INCOMING 2   |
| 8                          | SN1-22122   | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์    |
| 9                          | SN1-2227  | สับ                                  | ปลด                |      | EGAT         |            | - ใบมีด        |
| 10                         | SN1-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -              |
| 11                         | แจ้งชุดปฏิบัติของกฟผ.รับทราบ                        |                                      |                    |      |              |            |                |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |   |                                      |                    |      |              |            |                |
| 12                         | เมื่อชุดปฏิบัติงานของกฟผ.ทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ |                                      |                    |      |              |            |                |
| 13                         | SN1-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            | -              |
| 14                         | SN1-2227  | ปลด                                  | สับ                |      | EGAT         |            | - ใบมีด        |
| 15                         | SN1-22122   | ปลด                                  | สับ                |      | EGAT         |            | - เบรกเกอร์    |
| 16                         | ย้าย SMA INC.2 กลับจาก SMA INC.3                    |                                      |                    |      |              |            |                |
| 17                         | SMA02BVB-01   | ทรัค "Out service"                   | ทรัค "In service"  |      | SMA          |            | - INCOMING 2   |
| 18                         | SMA02BVB-01   | ปลด                                  | สับ                |      | SMA          |            | - INCOMING 2   |
| 19                         | SMABVB-03   | สับ                                  | ปลด                |      | SMA          |            | - ขนานบัส      |
| 20                         | SN1-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -              |
| 21                         | SN1-KT2A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            | -              |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด  |   |                                      |                    |      |              |            |                |



## บันทึก

|        |                             |                           |
|--------|-----------------------------|---------------------------|
| ที่    | หจล-ส. 27062 /2565          | เรียน                     |
| จาก    | แผนกจัดการปฏิบัติการ        | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ. |
| เรื่อง | แจ้งขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv. | โทรศัพท์ : 02-590-5454    |
| วันที่ | 21 พฤศจิกายน 2565           | โทรสาร : 02-590-5456      |

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 1  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN1-KT2A (SN1 22122, 2227)

งานที่ทำ เปลี่ยน Gas Density switch

### หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.