



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๔๐๒๓/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๕	๑๘ พ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด F๕ เพื่อตรวจสอบ Breaker ทริปครั้งเดียว แล้ว Lock Out (Open CB, Truck Out, ไม่ปลด Riser Pole และ ไม่สับ Ground)			ปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล ตีลลอด ตำแหน่ง วิศว.๖ ผบพ.(ก๓) โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตัญเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTB5 จาก KTB5VB-01 ถึง -

ในวันที่ 18 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1858/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกร พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณพนตล ๒๐๐๐

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กบข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ณัฐกร
(นายณัฐกร นนวิพันธ์)

จศก. 4 11ทพ นบ. ดฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 2 KTB05VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 พ.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	17 พ.ย. 65	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ F5	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1858/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	15 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	15 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดวงจร KTB05 ไปรับไฟจาก วงจร ONB04						
3	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
4	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
5	KTB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- โหลด 5.17 MW
6	ONB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- โหลด 0.45 MW
7	ONB04S-04	ปลด	สับ		กบข.		SF6 รีโมคลองแคราย
8	KTB05VB-01	สับ	ปลด		KTB		- โหลด 5.17 MW
9	KTB05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		-
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground พร้อมลง Wesafe						
12	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
13	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
14	ONB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันจ่ายไฟได้						
16	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
17	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
18	ONB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		-
19	KTB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		-
20	ย้ายโหลดวงจร KTB05 กลับจาก วงจร ONB04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	KTB05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB		-
22	ONB04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		<i>กทม.</i>		SF6 ริมคลองแคราย
23	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
24	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
25	KTB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
26	ONB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							