



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(ก3) 467/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ Cuf- OFF Switch รหัส 2YB-01 ที่สถานีไฟฟ้า เบิก
ไพรฯ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.เบิกไพรฯ รหัส 2YB-01, 2YS-01&02 ตัดไฟ	2 ม.ค. 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	2 ม.ค. 67 เวลา 12.00 น.	เพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ Cuf- OFF Switch ของบริษัท เบิกไพรฯ เบย์ 2YB	Open เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส 2YB-01 บริษัท เบิกไพรฯ	Open ใบมีด 115 เควี รหัส 2YS-01 บริษัท เบิกไพรฯ	นางสาวอรฉัตร บุญสม 084-694-1582

หมายเหตุ ...ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.ม.ก. โทร. 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kv จาก 1APC 2YB-01 ถึง
ในวันที่ 2 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1858/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒนวิทย์ งามทวีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา

(นายไพรัช โพธิ์โพธิ์)
ก.ค.4 11kv ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี นอม)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.ค.บป. , ก.ค.บป.

อก.บข.(ก3), อก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท เบิกไพร่า						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	12.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนอุปกรณ์ Cut- Off Switch 2YB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1858/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว				วันที่	28 ธันวาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 ธันวาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 ธันวาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพริภักดิ์, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	1BPC02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1BPC	-	เบรกเกอร์ 115 kV
3	NOM03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
4	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS	-	เบรกเกอร์ 115 kV
5	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ ไปรับไฟจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
6	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ PTS03YB-01 สถานะ "CLOSE" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
7	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ NOM01YB-01 สถานะ "OPEN" อยู่ สถานะใบมีดหัวท้าย "สับอยู่"						
8	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
9	NOM03YB-01	สับ	ปลด		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
10	NOM03YS-01	สับ	ปลด		NOM	-	
11	NOM03YS-02	สับ	ปลด		NOM	-	
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
13	1BPC02YB-01	สับ	ปลด		1BPC	-	เบรกเกอร์ 115 kV
14	1BPC02YS-01	สับ	ปลด		1BPC	-	ใบมีด 115 kV
15	1BPC02YS-02	สับ	ปลด		1BPC	-	ใบมีด 115 kV
16	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ย้อนและลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
19	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
20	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS	-	เบรกเกอร์ 115 kV
สิ้นสุด Switching (ช่วงแรก)							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
22	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
23	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS	-	เบรกเกอร์ 115 kV
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	1BPC02YS-01	ปลด	สับ		1BPC	-	ใบมีด 115 kV
26	1BPC02YS-02	ปลด	สับ		1BPC	-	ใบมีด 115 kV
27	1BPC02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		1BPC	-	เบรกเกอร์ 115 kV
28	ย้ายโหลด สฟฟ.หนองปลาหมอ กลับจาก สฟฟ.โพธาราม 2						
29	NOM03YS-01	ปลด	สับ		NOM	-	ใบมีด 115 kV
30	NOM03YS-02	ปลด	สับ		NOM	-	ใบมีด 115 kV
31	NOM03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
32	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
33	1BPC02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1BPC	-	เบรกเกอร์ 115 kV
34	NOM03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 kV
35	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS	-	เบรกเกอร์ 115 kV
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							