



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบษ.(บพ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๑๙ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 KV, 115 KV และหม้อแปลง TP1	-	-	นายพัทธระ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพัทธระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ข.พ.บพ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สมหมาย ขึ้นดั่ง

(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC-TP1 จาก SPC1YS-01 ถึง SPC1S-01, 2S-01, 3S-01, 4S-01, 5S-01
ในวันที่ 19 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๖๒/๖๕

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิภาส จันท์โพธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ก.พ.พ.ร. ๒/๒๐๐๕๖๖

(นางสาวพริษา นงษ์ศิริ)

๑๓.๔ ตำแหน่ง อ.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี SPC)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบษ.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓) ผจก. ก.พ.ร.๑๓, ก.พ.ร.๑๔,
ก.พ.ร.๑๕, ก.พ.ร.๑๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ (SPC)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ธ.ค. 65	เวลา 08.00 น. ถึง	เวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ท่า บำรุงรักษาเบรคเกอร์ตามวาระ	ตามใบขอปฏิบัติงาน 18672565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 10 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทพิยส์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขนา						
3	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA		โหลด = 3.8 MW
5	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R หน้าราชมงคล
6	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
7	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 3.5 MW
8	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.2 MW
9	SPC03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 4.0 MW
10	SPC04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 1.6 MW
11	SPC05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		โหลด = 2.6 MW
12	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
13	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA		โหลด = 4.4 MW
14	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R โรงแรมการกีฬา
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
16	DOA01VB-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		โหลด = 1.7 MW
17	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA		โหลด = 0.6 MW
18	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB		เบรคเกอร์ 115 เควี
19	-ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
20	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 สะพานตาแล
21	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
22	-ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01						
23	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 หน้าวัดเกาะ
24	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
25	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก DBA03						
26	DBA03S-07	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
27	SPC03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 บ.ธนทรัพย์สมบัติ
28	-ย้ายโหลด SPC05 ไปจ่ายจาก DBA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	DBA02S-08	ปลด	สับ		ศบจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
30	SPC05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศบจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
31	-ย้ายโหลด SPC03 ไปจ่ายจาก SPA05							
32	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
33	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
34	-ย้ายโหลด SPC04 และ SPC05 ไปจ่ายจาก SPA04							
35	SPC04S-07	ปลด	สับ		ศบจ.		SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
36	SPC05S-13	ปลด	สับ		ศบจ.		DIS	ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
37	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
38	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
21	SPC01S-01	สับ	ปลด		ศบจ.		DIS	POT HEAD F.1
24	SPC02S-01	สับ	ปลด		ศบจ.		DIS	POT HEAD F.2
33	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศบจ.		DIS	POT HEAD F.3
37	SPC04S-01	สับ	ปลด		ศบจ.		DIS	POT HEAD F.4
38	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศบจ.		DIS	POT HEAD F.5
39	- ดับไฟ SPC-TP1 เวลา 08.00 น.							
40	SPC01BVB-01	สับ	ปลด		SPC			INCOMING 1
41	SPC01YB-01	สับ	ปลด		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SPC01YS-01	สับ	ปลด		SPC			ใบมีด 115 เควี
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
44	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
45	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
46	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
47	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
48	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
49	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
50	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
51	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
52	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
53	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ							
54	แจ้งกบข.ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย พร้อมลง Wesafe ก่อนทำงาน							
55	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้							
56	หมายเหตุ: แจ้งพนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ นำหม้อแปลง station service ไปรับไฟจากไลน์ด้านนอก							
	***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
53	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันใน Wesafe							
54	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
55	DBA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DBA			
56	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
65	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
66	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
67	SPA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPA			
68	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
69	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA			
70	DOA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
71	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA			
72	ATB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
73	- จ่ายไฟ SPC-TP1							
74	SPC01YS-01	ปลด	สับ		SPC			ใบมีด 115 เควี
75	SPC01YB-01	ปลด	สับ		SPC			เบรกเกอร์ 115 เควี
76	SPC01BVB-01	ปลด	สับ		SPC			INCOMING 1
77	ปรับแรงดันหม้อแปลง SPC-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี							
78	SPC01S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.1
79	SPC02S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.2
80	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.3
81	SPC04S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.4
82	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	POT HEAD F.5
83	- ย้ายโหลด SPC01 กลับคืนจาก DOA03							
84	SPC01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		-	-
85	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
86	- ย้ายโหลด SPC02 กลับคืนจาก DOA01							
87	SPC02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		-	-
88	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	หน้าวัดเกาะ
89	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก SPA05							
90	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC		CB	SPC03
91	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
92	- ย้ายโหลด SPC03 กลับคืนจาก DBA03							
93	SPC03S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6	บ.ธนทรัพย์สมบัติ
94	DBA03S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
95	- ย้ายโหลด SPC04, SPC05 กลับคืนจาก SPA04							
96	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
97	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SPC			
98	SPC05S-13	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS	ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
99	SPC04S-07	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	สวนห่อมแยกโพธิ์พระยา
100	- ย้ายโหลด SPC05 กลับคืนจาก DBA02							
101	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
102	DBA02S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
103	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
104	DBA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DBA			
105	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	หน้าราชมงคล
106	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
107	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
108	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
109	SPC03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
110	SPC04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
111	SPC05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC			
112	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
113	SPA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPA			
114	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	โรงแรมการกีฬา
115	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			
116	DOA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
117	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA			
118	ATB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ATB			เบรกเกอร์ 115 เควี
119	แจ้ง กฟส.สช. ติดต่อ โรงงานทียุสสุพรรณ (SPC03) ขนากลับได้							
120	หมายเหตุ: นำหม้อแปลง station service กลับคืนตามปกติ							
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจสอบในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	อุ้มทอง 2 (ชั่วคราว)	14 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
17	บ่อพลอย	15 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOPBYB-01 , BOP1YB-01 (TP.1) และ BOP2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส BOP2YB-01	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2 ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOP3YB-01 (TP.2) , BOP5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส BOP5YB-01		
		16 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOP4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส BOP4YB-01	กบข. , กบส.	พัชระ (086-5661526)
18	บ่อพลอย 2 (ชั่วคราว)	16 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
19	สามพราน 3 (ชั่วคราว)	18 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
20	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	19 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. , บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
21	ด่านมะขามเตี้ย	20 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล , รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการทีละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus) และขอไฟย้อนด้าน Bus 2	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
22	ไทรโยค	21 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SYABYB-01 และ SYA1YB-01 (TP.1) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1 และขอไฟย้อนด้าน Bus 2	กบข.(ก.3) กบส.	พัชระ (086-5661526)
			08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ , เคเบิล และรีเลย์ 22 kV. ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SYA2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (โดยย้ายเข้า Transfer Bus)		
		22 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบข.(ก.3)	