



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

16 ธ.ค. 65

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ไทรโยค.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BUS๑	๒๑ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV, 115 kV	-	-	นายพัชร ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖
๒	BUS๒	๒๑ ธ.ค.๖๕	๑๓.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV, 115 kV	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายพัชร ปานดอนลาน..... ตำแหน่ง..... ช.บ.บ.ฟ..... โทร..... ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ..... สมหมาย ชื่นด้วง.....
(..... นายสมหมาย ชื่นด้วง.....)
ตำแหน่ง..... อ.ก.บ.บ.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS1 จาก SYA1VB-01 ถึง SYA1VB-01 - Dis Riser pole
ในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1๘๖๔/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก SYA2VB-01 ถึง Dis Riser pole
ในวันที่ 21 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1๘๖4/๖5

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุ พิทยา พงษ์ศิริ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชร ปานดอนลาน
15 ธ.ค. 65

(นางสาวพิทยา พงษ์ศิริ)
3๓๓.๘ มทพ.ทล.ศร.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบ.บ.(คฟ)
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓) ผจก. ก๓๖๔.๓๖๔.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 6..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ไทรโยค.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)
ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑)/๒๕๖๐

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ไทรโยค		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-ธ.ค.-65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1864/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 15 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : วันที่ 21 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ดับไฟ Main Bus 1 เบรกเกอร์ 115 เควี เพื่อบำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ						
3	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		- โหลด 8.45 MW
4	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 1.58 MW
5	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 0.74 MW
6	SYA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 0.1 MW
7	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 0.2 MW
8	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 1.3 MW
9	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- โหลด 2.25 MW
10	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		- โหลด 17.22 MW
11	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 1.1 MW
12	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- โหลด 0.6 MW
13	SYA01CVB-01	Auto	Manual		SYA		-
14	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.0 MW
15	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		TTN		- โหลด 0.2 MW
16	ย้ายโหลดจาก SYA01 ไปรับไฟจาก TTN01						
17	SYA01S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ทยค.		SF6 แยกทัพศิลา
18	SYA01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SYA		-
19	ย้ายโหลดจาก SYA02 และ SYA09 ไปรับไฟจาก KCC06						
20	SYA02S-03	ปลด	ล๊ับ		ทยค.		DIS ปากทางวัดสิงห์
21	SYA09VB-01	ล๊ับ	ปลด		SYA		-
22	SYA02S-10	ปลด	ล๊ับ		ทยค.	SCADA	SF6 รั้วสมหวัง
23	SYA02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SYA		-
24	ย้ายโหลดจาก SYA03 ไปรับไฟจาก SYA10						
25	SYA03S-02	ปลด	ล๊ับ		ทยค.		DIS -
26	SYA03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SYA		-
27	ย้ายโหลดจาก SYA07 ไปรับไฟจาก KCC01 และจ่ายย้อนขึ้น Bus2 เพื่อจ่ายให้ SYA03,06,10						
28	ควบคุมระดับแรงดันไว้ที่ 22.7 kV						
29	SYA07S-04	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊ับ		ทยค.		SF6 ตรงข้ามวัดสันติธรรม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	SYABVB-01	สับ	ปลด		SYA		- ขนานบัส
31	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ปลด Step Cap 1CVB-01 ออกที่ละสลับ						
32	SYA01CVB-01	สับ	ปลด		SYA		- CAP 1
33	SYA01BVB-01	สับ	ปลด		SYA		- INCOMING 1
34	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 8.00 น.						
35	SYA01YB-01	สับ	ปลด		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SYA01YS-01	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
37	SYA01YS-02	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
38	SYABYS-01	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
39	SYABYS-02	สับ	ปลด		SYA		- ไบมีด 115 เควี
40	SYA01S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.1
41	SYA02S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.2
42	SYA03S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.3
43	SYA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- INCOMING 1
44	SYABVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- ขนานบัส
45	SYA01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- CAP 1
46	SYA01VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
47	SYA02VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
48	SYA03VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
49	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ไทโรโยค ตรวจสอบไฟย้อนถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
50	SYA01BVG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ INCOMING 1
51	SYA01CVG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ CAP1
52	SYA01VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F1
53	SYA02VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F2
54	SYA03VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F3
55	SYA04VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F4
56	SYA05VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F5
57	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) ทราบและทำการทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน						
58	หลังจากดำเนินการทดสอบไฟเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
59	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
60	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
61	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
62	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
63	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
64	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		TTN		-
65	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
66	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
67	เมื่อปฏิบัติงานที่ SYA-TP1 BUS1 SYABYB-01 แล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนที่ BUS1						
68	พร้อมย้ายโหลดสำหรับปฏิบัติงานในช่วง 13.00 น. - 16.00 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-
70	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
71	KCC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
72	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
73	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing		TTN		-
74	SYA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
75	SYA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
76	SYA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
77	SYA01CVG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ CAP1
78	SYA01BVG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ INCOMING 1
79	SYA01VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F1
80	SYA02VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F2
81	SYA03VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F3
82	SYA04VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F4
83	SYA05VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F5
84	SYA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- INCOMING 1
85	SYA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- CAP 1
86	SYA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
87	SYA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
88	SYA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
89	SYA01S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.1
90	SYA02S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.2
91	SYA03S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.3
92	SYA01YS-01	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
93	SYA01YS-02	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
94	SYA01YB-01	ปลด	สับ		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
95	SYABYS-01	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
96	SYABYS-02	ปลด	สับ		SYA		- ไบมีด 115 เควี
97	SYA01BVB-01	ปลด	สับ		SYA		- INCOMING 1
98	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ตั้ง Manual หม้อแปลง SYA-TP1 ปรับแรงดัน 22.5 kV						
99	SYA01CVB-01	ปลด	สับ		SYA		- CAP 1
100	แจ้งพนักงานสถานี ฯ นำ Step Cap 1CVB-01 เข้าที่ละสแต็ป						
101	ย้ายโหลด SYA01 กลับจาก TTN01						
102	SYA01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
103	SYA01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทยค.		SF6 แยกที่พศิลา
104	ย้ายโหลด SYA06 ไปจ่ายจาก SYA01						
105	SYA01S-06	ปลด	สับ		ทยค.		DIS อนามัยท่าเสา
106	SYA06VB-01	สับ	ปลด		SYA		- -
107	ย้ายโหลด SYA02 และ SYA09 กลับจาก KCC06						
108	SYA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	SYA02S-10	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	SF6 ฐานสมหวัง
110	SYA10 รับไฟจาก SYA03						
111	SYA03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
112	SYA10VB-01	สับ	ปลด		SYA		- -
113	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ปลด Step Cap 2CVB-01 ออกทีละสเต็ป						
114	SYA02CVB-01	สับ	ปลด		SYA		- CAP 2
115	งานที่ทำ : วันที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ดับไฟ Main Bus 2 เพื่อบำรุงรักษาสถานีฯ ตามวาระ						
116	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 13.00 น.						
117	SYA06S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.6
118	SYA07S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.7
119	SYA09S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.9
120	SYA10S-01	สับ	ปลด		ทยค.		DIS POT HEAD F.10
121	SYA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
122	SYA07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
123	SYA09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
124	SYA10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- -
125	SYA02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SYA		- CAP 2
126	แจ้งพนักงานสถานี ฯ ไทโรยตรวจสอบไฟอ่อนถ้าไม่มีไฟอ่อนให้สับกราวด์						
127	SYA06VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F6
128	SYA07VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F7
129	SYA08VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F8
130	SYA09VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F9
131	SYA10VG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ F10
132	SYA02CVG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ CAP2
133	SYA02BVG-01	ปลด	สับ		SYA		- กราวด์ INCOMING 2
134	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข.(ก3) ทราบและทำการทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน						
135	หลังจากดำเนินการทดสอบไฟเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
136	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
137	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
138	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
139	KCC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
140	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
141	TTNBR-01	Nonreclosing	Normal		TTN		-
142	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-
143	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
144	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
145	SYA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***						
146	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืนและยืนยันข้อมูลใน We Safe						
147	KCC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
148	KCC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
149	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA		-
150	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
151	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
152	SYA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		-
153	SYA06VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F6
154	SYA07VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F7
155	SYA08VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F8
156	SYA09VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F9
157	SYA10VG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ F10
158	SYA02CVG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ CAP2
159	SYA02BVG-01	สับ	ปลด		SYA		- กราวด์ INCOMING 2
160	SYA06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
161	SYA07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
162	SYA09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
163	SYA10VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- -
164	SYA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- CAP 2
165	SYABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SYA		- ขนานบัส
166	SYA06S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.6
167	SYA07S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.7
168	SYA09S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.9
169	SYA10S-01	ปลด	สับ		ทยค.		DIS POT HEAD F.10
170	SYABVB-01	ปลด	สับ		SYA		- ขนานบัส
171	ย้ายโหลด SYA06 กลับจาก SYA01						
172	SYA06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
173	SYA01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS อนามัยท่าเสา
174	ย้ายโหลด SYA07 กลับจาก KCC01						
175	SYA07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
176	SYA07S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทยค.		SF6 ตรงข้ามวัดสันติธรรม
177	ย้ายโหลด SYA09 กลับจาก SYA02						
178	SYA09VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
179	SYA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ปากทางวัดสิงห์
180	ย้ายโหลด SYA10 กลับจาก SYA03						
181	SYA10VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SYA		- -
182	SYA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS -
183	SYA02CVB-01	ปลด	สับ		SYA		- CAP 2
184	แจ้งพนักงานสถานี ฯ นำ Step Cap 2CVB-01 เข้าที่ละสแต็ป						
185	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		- -
186	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
187	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
188	SYA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
189	SYA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
190	SYA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
191	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
192	SYA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
193	KCC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		-
194	KCC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
16	คูทอง 2 (ชั่วคราว)	14 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบหม้อแปลง TP.1		
17	บ่อทอง	15 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOPBYB-01, BOP1YB-01 (TP.1) และ BOP2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV.		
				รหัส BOP2YB-01		
18	บ่อทอง 2 (ชั่วคราว)	16 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOP3YB-01 (TP.2), BOP5YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส BOP5YB-01		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส BOP4YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และทดสอบรีเลย์ 115 kV. รหัส BOP4YB-01		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
19	สามพราน 3 (ชั่วคราว)	18 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
20	ศรีประจันต์ (ชั่วคราว)	19 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 และทดสอบรีเลย์ 115 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
21	ด่านมะขามเตี้ย	20 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV., บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP.1	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank		
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล, รีเลย์ 22 kV. และบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1		
				บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยเข้า Transfer Bus) และขอไฟย้อนด้าน Bus 2		
22	ไทรโยค	21 ธ.ค. 65	08.00-12.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.		
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SYABYB-01 และ SYA1YB-01 (TP.1) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. และบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลง TP.1		
				และขอไฟย้อนด้าน Bus 2		
22	ไทรโยค	22 ธ.ค. 65	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์, เคเบิล และรีเลย์ 22 kV.	กบม.(ก.3) กบส.	พีชระ (086-5661526)
				ปลดเบรกเกอร์ 115 kV. รหัส SYA2YB-01 เพื่อบำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV. (โดยเข้า Transfer Bus)		
				บำรุงรักษา Battery และ Capacitor Bank	กบม.(ก.3)	