



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

18/12/67

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน 1 (กฟผ.) ตามบันทึกจำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA1-KT6A	21 ธ.ค. 67 22 ธ.ค. 67	07.30 น. -	- 16.00 น.	แก้ไข SA1-KT6A TAP Raise ไม่หยุด	SA1 2222	SA1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1-2222 ถึง SAA2BVB-01
ในวันที่ 21-22 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1865/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ หิรัญ สุภัทรรว จงต์บุญกลาง ประสานงานการขอดับไฟกับ..... -

.....
(นางสาวสุภัทรรว จงต์บุญกลาง)
จตค. 5 แทน ทพ.กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี..... SAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SA1-KT6A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21-22 ธ.ค. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข TAP Raise ไม่หยุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1865/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 17 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิระพัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัชชัย, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAA-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด SAA-KT6A ไปจ่ายจาก SAA-KT7A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		ขนานบัส
6	SAA2BVB-01	สับ	ปลด		SAA		Inc.2
7	SAA2BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		Inc.2
8	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 07.30 น.						
9	SA1-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ EGAT รับทราบ						
12	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ EGAT แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	SAA-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SAA2BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		Inc.2
18	SA1-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
19	SA1-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
20	ย้ายโหลด SAA-KT6A กลับจาก SAA-KT7A						
21	SAA2BVB-01	ปลด	สับ		SAA		Inc.2
22	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA		ขนานบัส
23	SAA-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
24	SAA-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 26939 /2565	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	9 ธันวาคม 2567	โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)

งานที่ทำ แก้ไข SA1-KT6A Tap Raise ไม่หยุด

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.