



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.กสฟ.(สก).๑๘๗/๒๕๖๗ ..  
ชื่อผู้รับ .. นายพัทธนันท์. พิชิตสุวรรณชล ..  
ชื่อผู้ส่ง .. นายสมหมาย ชื่นด้วง ..

วันที่ ..  
ตำแหน่ง .. อก.ปบ.(ก๓) ..  
ตำแหน่ง .. อก.สฟ.(ก๓) ..

ด้วยการไฟฟ้า .. กสฟ.(ก๓) .. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .. - .. แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	DOA ๒BVB-๐๑	๙ ก.พ. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด Breaker ๒๒ kV Inc.๒ เพื่อตรวจสอบ VT line เนื่องจาก แรงดันเฟส A ผิดปกติ	สับขนานบัส ปลด Inc.๒ Truck Out (ไม่สับกราวด์) ปลด ๔YB-๐๑ พร้อมใบมิด หัว-ท้าย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. - ..

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ .. นายพนพล ตีลอด .. ตำแหน่ง .. วศก.๗ .. โทร .. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๙ ..

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

(.. นายสมหมาย ชื่นด้วง ..)

ตำแหน่ง .. อก.สฟ.(ก๓) ..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ INC.2 จาก DOA 4YB-01 ถึง DOA 2BVB-01  
ในวันที่ 9 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 186/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ .. ฟีดเดอร์ .. จาก .. ถึง ..  
ในวันที่ .. ตั้งแต่เวลา .. น. ถึง .. น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ..

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภกขันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนพล ตีลอด  
2 ก.พ. 67

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. วพส. ๓๐.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( นายจิรวัฒน์ พันธ์วินัย )  
วศก.5 หัวหน้า ข.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                  |  |
|------------------------|--|------------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯดอนเจดีย์  |                  |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 9 ก.พ. 67  | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น.                                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กสฟ.(ก3)   | งานที่ทำ         | ตรวจสอบ VT Line INC.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 186/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกขพันธ์   |                  | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567                         |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                  | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567                         |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |                  | วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567                         |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายพิรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol> |                  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 16.0 MW
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 7.3 MW
4	ย้ายโหลด DOA-TP2 ไปรับไฟจาก DOA-TP1						
5	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนानบัส
6	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA		- INCOMING 2
7	DOA04YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	DOA04YS-01	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
9	DOA04YS-02	สับ	ปลด		DOA		- ใบมีด 115 เควี
10	DOA02BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		DOA		- INCOMING 2
11	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก3) รับทราบและลงข้อมูลในระบบ We Safe เรียบร้อย ปฏิบัติงานได้						
12	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กพผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
14	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
15	ย้ายโหลด DOA-TP2 กลับคืนจาก DOA-TP1						
16	DOA02BVB-01	ทริค "Out service"	ทริค "In service"		DOA		- INCOMING 2
17	DOA04YS-01	ปลด	สับ		DOA		- ใบมีด 115 เควี
18	DOA04YS-02	ปลด	สับ		DOA		- ใบมีด 115 เควี
19	DOA04YB-01	ปลด	สับ		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		- INCOMING 2
21	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
22	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
23	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
สิ้นสุด Switching							



บันทึกแจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.ศ. กปบ.(ก3)


ถึง กปบ.(ก3)

เลขที่ ก.3 กปบ.(คร) /2567

วันที่

เรื่อง บันทึกแจ้งอุปกรณ์ชำรุดของสถานีไฟฟ้าดอนเจดีย์

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓) ผ่าน ผ.ศ.

ลำดับที่	วันที่	รหัสอุปกรณ์ที่ชำรุด	รายละเอียดการชำรุด	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	11-ม.ค.-67	DOABVB-02	แรงดันไฟฟ้าเฟส A ที่มีเตอร์ และ Relay ที่ตู้ Incoming 2 มีค่าประมาณ 11.03 กิโลโวลต์ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานของ กฟผ. กำหนด	กสฟ.(ก3)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายชูฤทธิ์ ปานสุกน)  
ผ.ศ. กปบ.(ก3)

ที่ ก.3 กปบ.(คร) 94 /2567

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3)

เพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป



16 ม.ค. 67

(นางสาวศิริลักษณ์ ศิริสาคร)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ข้อมูลสถานีไฟฟ้า

1.วันที่ กสฟ.(ก3) สามารถเข้าปฏิบัติงานได้

จันทร์  อังคาร  พุธ  พฤหัสบดี  ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์

2.วันที่ ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.3 สามารถดับไฟได้

ดับไม่ได้ เนื่องจาก.....

ดับได้ทุกวัน  ดับได้ วันอาทิตย์  ดับได้ วันนักขัตฤกษ์