



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3.กบข.(มก.) 469/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน ผ.มก.กสพ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สพฟ.หนองปลาหม้อ ดับไฟหม้อแปลงไฟฟ้า กำลัง TP1	14 ม.ค 67 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	14 ม.ค 67 เวลา 16.00 น.	เพื่อปลด RAPID PRESSRE พร้อม ทดสอบฟังก์ชัน_TP1	เบรกเกอร์ 115 รหัส NOM4YB-01 DS-01,02	เบรกเกอร์ Inc.1 รหัส 1BVB-01	นายเจริญศักดิ์ ตียะตาม 089-537-7654

หมายเหตุ ...ไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา ตำแหน่ง ท.ผ.มก. โทร 098-246-9759

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผ.คส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำระ 1.2 ไม่มีโอกาสชำระ
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.สพ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สพ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ - จาก NOM 4YB-01 ถึง NOM 1BVB-01
ในวันที่ 14 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1870/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธ รามภูริหิมม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกพงศ์ พงษา.

(นายสุรศักดิ์ ไพโรจน์)
กต.ก.4 แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี NOM.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผ.ค.บ.บ. , กฟภ. น.บ. , กฟภ. น.บ. , กฟภ. น.บ.

อก.บ.บ.(ก3), อก.ว.บ.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หนองปลาหมอ (NOM-TP1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14-ม.ค.-67	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.	งานที่ทำ RAPID PRESREWพร้อมทดสอบฟังก์ชัน NOM-TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1870/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภัฏนิยม		วันที่ 28 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต, น.ส.สุภัชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ให้ กพย.นปม. แจ้ง VSPP บริษัท 5 อมตะ (วงจร NOM02) งดการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟผ.						
3	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
4	NOM01VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 4.0MW
5	NOM02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 5.0 MW
6	NOM03VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 1.8 MW
7	NOM04VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 4.5 MW
8	NOM05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		โหลด 1.9 MW
9	NOM01CVB-01	Auto	Manual		NOM		CB CAP.1
10	NOM04R-01	Manual	Nonreclosing		บปง.		R บ้านตลาดนัด
11	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
12	TMV01R-01	Manual	Nonreclosing, ALT		นปม.		R AVR เขาคันทอก
13	AVR017	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		นปม.		AVR เขาคันทอก
14	TMV02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMV		โหลด 2.5 MW
15	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
16	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	BPB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 5.0 MW
18	BPB07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 4.5 MW
19	BPB09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		โหลด 2.2 MW
20	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
21	PTS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
22	PTS02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		กฟต.1		-
23	PTS07R-02	Manual	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
24	NOM03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
26	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
27	BPB09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
28	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTS09						
29	PTR07S-24	ปลด	สับ		กฟต.1		SF6 บ้านชำระ
30	NOM04R-01	สับ	ปลด		บปง.		R บ้านตลาดนัด

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	ย้ายโหลด NOM04 ที่เหลือไปรับไฟจาก BPB09						
32	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบ็กไพร
33	NOM04VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM04
34	ย้ายโหลด NOM05 ไปรับไฟจาก BPB09						
35	BPB09S-05	ปลด	สับ		บปง.		SF6 มณีจรัสแสง
36	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM05
37	ย้ายโหลด NOM01 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB07						
38	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 บ.ชูเท็ค
39	NOM01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 โรงงานยางมะตอย
40	ย้ายโหลด NOM01 ไปรับไฟจาก PTS02						
41	PTS07S-08	ปลด	สับ		นปม.		SF6 มาบแค
42	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM01
43	ย้ายโหลด NOM02 ไปรับไฟจาก TMV02						
44	NOM02S-10	ปลด	สับ		ตสร.	SCADA	SF6 สามแยกเขาคันทอก
45	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM02
46	ย้ายโหลด NOM03 ไปรับไฟจาก TMV01 (ไฟขึ้น BUS)						
47	NOM03S-03	ปลด	สับ		นปม.	SCADA	SF6 ช่างวัดสัมมาราม
48	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		- INCOMING 1
49	เมื่อพร้อมดับไฟ						
50	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
52	NOM01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NOM		- INCOMING 1
53	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
54	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
55	TMV01R-01	Nonreclosing	Manual		นปม.		R AVR เขาคันทอก
56	AVR017	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		นปม.		AVR เขาคันทอก
57	TMV02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		TMV		
58	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
60	BPB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
61	BPB07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
62	BPB09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
63	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
64	PTS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
65	PTS02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		กฟต.1		-
66	PTS07R-02	Nonreclosing	Manual		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
67	NOM03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		-
68	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
69	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
70	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
71	TMV01R-01	Manual	Nonreclosing, ALT		นปม.		R AVR เขาคันทอก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
72	AVR017	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		นปม.		AVR เขาคันทอก
73	TMV02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		TMV		
74	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
75	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
76	BPB05VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
77	BPB07VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
78	BPB09VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		BPB		
79	PTS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
80	PTS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
81	PTS02VB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		กฟต.1		-
82	PTS07R-02	Manual	Nonreclosing, ALT		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
83	NOM03YB-01	On Auto Reclose	Off Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
84	NOM01BVB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"		NOM		- INCOMING 1
85	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
86	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM		- ไบมีด 115 เควี
87	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
88	ย้ายโหลด NOM03 กลับจาก TMV01						
89	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM		- INCOMING 1
90	NOM03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.	SCADA	SF6 ข้างวัดสัมมาราม
91	ย้ายโหลด NOM02 กลับจาก TMV02						
92	NOM02VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM02
93	NOM02S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.	SCADA	SF6 สามแยกเขาคันทอก
94	ย้ายโหลด NOM01 กลับจาก PTS02						
95	NOM01VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM01
96	PTS07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.		SF6 มาบแค
97	ย้ายโหลด NOM01 บางส่วนกลับจาก BPB07						
98	NOM01S-06	ปลด	สับ		นปม.		SF6 โรงงานยางมะตอย
99	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 บ.ซุเห็ด
100	ย้ายโหลด NOM04 กลับจาก BPB09						
101	NOM04VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM04
102	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบ็กไพร
103	ย้ายโหลด NOM05 กลับจาก BPB09						
104	NOM05VB-01	ปลด	สับ คง Off Auto Reclose		NOM		CB NOM05
105	BPB09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 มณีจรัสแสง
106	ย้ายโหลด NOM04 บางส่วนไปรับไฟจาก PTS09						
107	NOM04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บปง.		R บ้านตลาดนัด
108	PTR07S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟต.1		SF6 บ้านชำระ
109	ย้ายโหลด BPB09 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB05						
110	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
111	BPB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ไปรษณีย์
112	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
113	NOM01VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
114	NOM02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
115	NOM03VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
116	NOM04VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
117	NOM05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		
118	NOM01CVB-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		CB CAP.1
119	NOM04R-01	Nonreclosing	Normal		บปง.		R บ้านตลาดนัด
120	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
121	TMV01R-01	Nonreclosing	Normal		นปม.		R AVR เขาคันทอก
122	AVR017	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		นปม.		AVR เขาคันทอก
123	TMV02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		TMV		
124	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
125	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
126	BPB05VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
127	BPB07VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
128	BPB09VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		BPB		
129	PTS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
130	PTS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
131	PTS02VB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		กฟต.1		-
132	PTS07R-02	Nonreclosing	Normal		กฟต.1		R สร้อยฟ้า
133	NOM03YB-01	Off Auto Reclose	On Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							