



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) ๔๑๘๖/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพีชรัตน์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

Switching Deadline

12 ธ.ค. 65

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กบข.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ด้านข้าง.....
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๕YB-๐๑	๑๓ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส DAA๕YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV low gas ปลดใบมีดหัวท้าย			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔
๒	Main Bus ๑๑๕ KV	๑๔ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Main BUS ๑๑๕ KV เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV ทุกตัว เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV low gas ปลดใบมีดหัวท้าย			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย..... ตำแหน่ง พงษ.๖..... โทร..... ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.3) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก DAA04YB-01 ถึง DAA04YS-02
ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1873/65

พนักงานศูนย์ นาย จีรวรรณ ๒๖ ก้อลิ่งนิค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย
5 ธ.ค. 2565

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จีรวรรณ ๒๖ ก้อลิ่งนิค)

จก.๔ ปฏิบัติงานแทน ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี ด่านซ้าย)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด้านช้าง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ธ.ค.-65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมเบรกเกอร์ 115 เควี Low Gas	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1873/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	6 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	6 ธันวาคม 2565
	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำดับไฟเบรกเกอร์ 115 kV รหัส DAA4YB-01 เพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์ Low Gas ปลดใบมีดหัวท้าย						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสั่งสวิตชิง						
3	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		-
4	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		-
5	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
6	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
7	DAA4YS-03	ปลด	สับ		DAA		-
8	DAABYB-01	ปลด	สับ		DAA		-
9	DAA4YB-01	สับ	ปลด		DAA		-
10	DAA4YS-01	สับ	ปลด		DAA		-
11	DAA4YS-02	สับ	ปลด		DAA		-
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ DAA4YB-01 ได้						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานเข้าทำงานที่ DAA4YB-01 เสร็จ						
14	DAA4YS-01	ปลด	สับ		DAA		-
15	DAA4YS-02	ปลด	สับ		DAA		-
16	DAA4YB-01	ปลด	สับ		DAA		-
17	DAABYB-01	สับ	ปลด		DAA		-
18	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		-
19	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		-
20	DAA4YS-03	สับ	ปลด		DAA		-
สิ้นสุด Switching							