



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 04438
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราวบ่อกุ้ง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๑ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	-ดับไฟปรับปรุง ๒๒KV ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - Disชั่วคราวบ่อกุ้ง	SAB๕S-๑๖	-NCA๐๕S-๐๔ -Disชค.บ่อกุ้ง	นายพนตล ปักษาทอง ๐๘๘-๙๔๖๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่วัดวังน้ำขาว - โค้งบ่อกุ้ง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิติชัย ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๓๙๔ Long : ๑๐๐.๑๖๑๙๖
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๐๙๗๑ Long : ๑๐๐.๑๕๒๑๕

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐5 จาก SAB5S-16 ถึง NCA9S-๐4 , ๗/๖ ๕๓.บ่อกุ้ง.
ในวันที่ 21 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1875/2567
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 - อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย บุษทอง ฟางเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ เอกวิศิษฐ์ ผูกฉิม

(นายสิริภกร โพธิ์พันธ์)
0๓๐.5 1๓๖ นพ.คณ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.สามพราน
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. - (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตั้งแต่วัดวังน้ำขาว-โค้งบ่อแก้ว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ธ.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1875/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	16 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
4	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
5	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
6	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางวัดจินดา
7	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนไปจ่ายจาก SAV04						
8	NPT10S-06	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 วัดปรีดาราม
9	SAB05R-01	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	DIS ชค. SAB05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		บ่อแก้ว
12	SAB05S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	R หน้าวัดวังน้ำขาวชุ่มวัด
13	แจ้งกฟส.สพร. ตรวจสอบ SF6 รหัส NCA09S-04 ให้อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
19	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
21	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
22	NPT10R-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.	SCADA	R ปากทางวัดจินดา
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
24	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
25	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
26	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		
27	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R ปากทางวัดจินดา
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
30	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	SAB05S-16	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SCADA	R หน้าวัดวังน้ำขาวชุ่มวัด
33	DIS ชค. SAB05	ปลด	สับ		สพร.		บ่อกึ่ง
34	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับจาก SAV04						
35	SAB05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing†	AL	สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
36	NPT10S-06	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 วัดปรีดาราม
37	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
39	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.	SCADA	R อบต.คลองจินดา
40	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		
41	NPT10R-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		นฐ.	SCADA	R ปากทางวัดจินดา
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

งานตีไฟวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 ปรับปรุง 22KV ได้ไลน์ 115KV

ช่วง หน้าวัดวังน้ำขาว - บ่อกุ่ม

