



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสารธรรมชล	ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	12 ก.พ. 67	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไข Oil Leak บริเวณ Seal คอเฟลา Upper Gear	TM 2212	TM 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน ออ.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... 1..... วงจร/หม้อแปลง TM-KT1A จาก TM-9212 ถึง TM-9214
ในวันที่ 12 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 187/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศษา กิตติประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ
2 ก.พ. 67

ก. ๒๒๒
ก. ๒๒๒
ทก.6 ปรุงฉาบทก4 น.น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ผจก..... ๑๗/๕.๓๕๑.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. ๑ (สถานี TMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯท่าม่วง กฟผ.(TM-KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.พ. 67	เวลา	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไข Oil Leaked TM-KT1A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	187/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.3 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 8.2 MW
4	ย้าย TMA-INC.1 ไปจ่ายจาก TMA-INC.2						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 1
7	TMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		- INCOMING 1
8	แจ้ง กฟผ.ตรวจสอบ TM-KT1A โหลดเป็น 0						
9	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน กฟผ. ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
15	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
16	ย้าย TMA-INC.1 กลับจาก TMA-INC.2						
17	TMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		- INCOMING 1
18	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 1
19	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 35459/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	2 กุมภาพันธ์ 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM-KT1A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2212, 2217)
งานที่ทำ	- แก้ไข Oil Leak บริเวณ Seal คอเฟลา Upper Gear จากในห้อง OLTC และแกน Link ระหว่างหลุม Diverter switch
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 12	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์	ที่ 12	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ. 2567	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.