



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๔๐๕๐ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๖  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๖VB-๐๑	<del>๒๕</del> พ.ย. ๖๕ 28 พ.ย. 65	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับไฟ CB ๒๒KV รหัส SMF๖VB-๐๑ เพื่อตรวจสอบกราวด์ ปลดโรเซอร์ โพล ไม่ต้องสับกราวด์			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พงษ์.๖ โทร. ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMF๖VB จาก บริเวณ ๑๐5 ถึง 015 Pol head

ในวันที่ ~~25 พ.ย. 65~~ 28 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1887/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชื่นด้วง ฝาเงิน

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. คฟ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
๑๓๑.6 ๖๖๓๗ นว.๑๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SMF)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |            |  |
|------------------------|---|------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ SMF  |            |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 25 พ.ย. 65  | 28 พ.ย. 65 | ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.                        |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบข.(ก.3) <span style="color: red;">สถาพร</span>  | งานที่ทำ   | ตรวจสอบกราวด์ SMF06VB-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1887/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน  |            | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565                             |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |            | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565                             |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |            | วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565                             |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |            |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 3.5 MW
3	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 4.5 MW
4	- ย้ายโหลด SMF06 ไปจ่ายไฟจาก SMF07						
5	SMF06S-02	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 ปากซอยก้านนมืด
6	SMF06VB-01	สับ	ปลด		SMF		-
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
8	SMF06S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS Pot Head F.6
9	SMF06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMF		-
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
11	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
15	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	SMF06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMF		-
17	SMF06S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS Pot Head F.6
18	- ย้ายโหลด SMF06 กลับจาก SMF07						
19	SMF06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		-
20	SMF06S-02	สับ	ปลด		คกข.	SCADA	SF6 ปากซอยก้านนมืด
21	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
22	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							