



วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) /๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพัชรินทร์ พิชราสุวรรณผล
 ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่
 ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร ๑๐.....
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP๑	๕ ธ.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับหม้อแปลง TP1 เพื่อบำรุงรักษารีโคสเซอร์ และ เคเบิล 22 เควี บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 เควี บำรุงรักษา OLTC และทดสอบหม้อแปลง TP1 (ทาง กบข. จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทดสอบ อุปกรณ์ไฟฟ้า)	-	-	นายพัชรินทร์ ปานดอนลาน โทร. ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชรินทร์ ปานดอนลาน ตำแหน่ง ชผ.บฟ. โทร ๐๘๖๕๖๖๑๕๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก SMV 14B-01 ถึง SMV BR-01, 02, 03, 04, 05
 ในวันที่ 4 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ๑๘๙๐/๖๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิศ คุ้ม..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชรินทร์ ปานดอนลาน

(ลายเซ็น)
 (นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)
 ๑๓-4 ทน.บพ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กบข.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ. กค, กฟอ. กทม.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMV.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ เก่งจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 10		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ธ.ค. 65	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบหม้อแปลง บำรุงรักษาเบรกเกอร์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1890/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
3	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 4.3 MW
4	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 2.5 MW
5	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 3.6 MW
6	SMVBR-04	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 2.2 MW
7	SMVBR-05	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 3.6 MW
8	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
9	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
10	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 4.0 MW
11	KTA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 3.4 MW
12	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- โหลด 4.1 MW
13	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		- โหลด 5.0 MW
15	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้าย SMV 1 ไปจ่ายจาก KTA 8						
18	KTA08S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
19	SMVBR-01	สับ	ปลด		SMV		R
20	ย้าย SMV 2 ไปจ่ายจาก KTA 4						
21	KTA04S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
22	SMVBR-02	สับ	ปลด		SMV		R
23	ย้าย SMV 3 ไปจ่ายจาก KTA 9						
24	KTA09S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 บ.กรีนสปอร์ต
25	SMVBR-03	สับ	ปลด		SMV		R
26	ย้าย SMV 4 ไปจ่ายจาก SMA 4						
27	SMA04S-07	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 เลยกอกซอยพันธุวงษ์
28	SMVBR-04	สับ	ปลด		SMV		R

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้าย SMV 5 ไปจ่ายจาก SMA 11						
30	SMA11VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMA		-
31	SMVBR-05	สับ	ปลด		SMV		R
32	ตรวจสอบ SMVBR-06 สถานะ OPEN						
33	แจ้งสถานีสมุทรสาคร 10 ให้ทำการปลดใบมีด Source และ Load ของ SMVBR-01,02,03,04,05,06 ออกได้						
34	หลังจากสถานีสมุทรสาคร 10 ทำการปลดใบมีด Source และ Load ของ SMVBR-01,02,03,04,05,06 ออกทั้งหมด						
35	เมื่อพร้อมดับไฟ						
36	SMV01YB-01	สับ	ปลด		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMV01YS-01	สับ	ปลด		SMV		- ใบมีด 115 เควี
38	แจ้งสถานะไฟดับให้ชุด กบข.ก3 ทราบพร้อมลงข้อมูลก่อนปฏิบัติงานใน WeSafe						
39	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ กบข.เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า						
40	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
43	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
44	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
45	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
46	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
47	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
48	SMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
50	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหนดกลับทั้งหมด ลงข้อมูลWeSafe หลังปฏิบัติงาน						
51	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
54	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
55	KTA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
56	KTA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
57	KTA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
58	SN1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
59	SMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
60	แจ้งสถานีสมุทรสาคร 10 ให้ทำการสับใบมีด Source และ Load ของ SMVBR-01,02,03,04,05,06 เข้าได้						
61	หลังจากสถานีสมุทรสาคร 10 ทำการสับใบมีด Source และ Load ของ SMVBR-01,02,03,04,05,06 เข้าทั้งหมด						
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
63	SMV01YS-01	ปลด	สับ		SMV		- ใบมีด 115 เควี
64	SMV01YB-01	ปลด	สับ		SMV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	ย้าย SMV 4 กลับจาก SMA 4						
68	SMVBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SMA04S-07	สับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6 เลยกปากชอยพันธวัช
70	ย้าย SMV 5 กลับจาก SMA 11						
71	SMVBR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R -
72	SMA11VB-01	สับ	ปลด		SMA		- -
73	ย้าย SMV 1 กลับจาก KTA 8						
74	SMVBR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R -
75	KTA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
76	ย้าย SMV 2 กลับจาก KTA 4						
77	SMVBR-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R -
78	KTA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 หน้า บ. แคลคคอมโรงใหม่
79	ย้าย SMV 3 กลับจาก KTA 9						
80	SMVBR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMV		R -
81	KTA09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 บ. กรีนสปอร์ต
82	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
83	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
84	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
85	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
86	SMVBR-04	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
87	SMVBR-05	Nonreclosing	Normal		SMV		R -
88	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
89	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
90	KTA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
91	KTA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
92	KTA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- -
93	SN1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
94	SMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		- -
95	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
96	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Handwritten notes and signatures in Thai script are present at the bottom of the page, including names like 'สมชาย' and 'สมชาย' and various dates and times.