



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ส.ก.) ๑๘๘๖/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์

Switching Deadline

18 ธ.ค. 67

วันที่

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าภาคศูนย์บุรี ๑ ตามแผนผังส่งแบบแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒๒ KV	๒๐ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดับเบรกเกอร์ ๒๒ KV BUS.๑ เพื่อเปลี่ยน Mechanism IN.๑ F๑-F๕ cap ๑ สถานีไฟฟ้าภาคศูนย์บุรี ๑ (ปลัด Riser pole, พร้อมสับ Ground)	๒๒ KV	๒๒ KV	นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๗๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายปิยะพร นิลพลอย.....ตำแหน่ง..... พชง.๖..... โทร.๐๘๕ - ๑๒๗๗๘๔๔.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กตส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์...)

ตำแหน่ง.....อก.สฟ.(ก.๓).....

11 ธค 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

๐๘-๑๐-๒๕๖๗ อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์.....จาก..... Bus 1.....ถึง..... Post near.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1893/67.....

ในวันที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... วรรณพงษ์ นกทอง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายปิยะพร นิลพลอย.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟผ. กส.

อก.สฟ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายปิยะพร นิลพลอย)
๐๘-๑๐-๒๕๖๗

ขั้นตอนการสวิตชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก..... ๒ (สถานี..... KCA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผ.ส.ก	เลอพงศ์	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗
พชง.๖	ปิยะพร	๙ ธ.ค. ๒๕๖๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯกาญจนบุรี 1 (BUS1)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1893/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ		วันที่ 18 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 13.7 MW
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 17.3 MW
4	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.0 MW
5	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 6.2 MW
6	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 0.4 MW
7	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.5 MW
8	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.5 MW
9	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.0 MW
10	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 4.7 MW
11	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.2 MW
12	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		- -
13	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
14	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 4.2 MW
15	ย้ายโหลด KCA 1 ไปจ่ายจาก KCA 6						
16	KCA01S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเมืองทองพาณิชย์
17	KCA01VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
18	ย้ายโหลด KCA 2 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA 1						
19	KCA02S-11	ปลด	สับ		ทมจ.	SCADA	SF6 ก่อนบิ๊มแก๊ส
20	KCA02S-07	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบิ๊มสมนันท์
21	ย้ายโหลด KCA 2 ไปจ่ายจาก KCA 9						
22	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
23	KCA02VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
24	ย้ายโหลด KCA 3 ไปจ่ายจาก KCA 8						
25	KCA03S-03	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบิ๊ม สท.
26	KCA03VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
27	ย้ายโหลด KCA 4 ไปจ่ายจาก KCA 10						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCA04S-08	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามบีม ปตท.แก่งเสี้ยน
29	KCA04VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
30	KCA01CVB-01	AUTO	MANUAL		KCA		- CAP 1
31	ให้ปลด STEP Capacitor KCA01CVB-01 ออกทีละ STEP						
32	KCA01CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 1
33	ตรวจสอบ Breaker KCA05VB-01 สถานะ " OPEN "						
34	KCA01S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.1
35	KCA02S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.2
36	KCA03S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.3
37	KCA04S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.4
38	KCA05S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.5
39	เมื่อพร้อมดับไฟ						
40	KCA01BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 1
41	KB-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
42	KB-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด
43	KCA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- INCOMING 1
44	KCA01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- CAP 1
45	KCA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
46	KCA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
47	KCA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
48	KCA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
49	KCA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- -
50	KCABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- ขนานบัส
51	แจ้งพนักงานสถานีฯกาญจนบุรี 1 ตรวจสอบฟาย้อน KCA01BVB-01,KCA01,02,03,04,05VB-01,01CVB-01						
52	หลังจากตรวจสอบฟาย้อนแล้ว ไม่มีฟาย้อน						
53	KCA01BVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
54	KCA01CVG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ CAP1
55	KCA01VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F1
56	KCA02VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F2
57	KCA03VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F3
58	KCA04VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F4
59	KCA05VG-01	ปลด	สับ		KCA		- กราวด์ F5
60	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ แจ้งชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe ให้เรียบร้อย						
61	หลังจากชุด กสฟ. Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งทำงานได้						
62	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
63	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
64	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
65	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
66	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
68	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		-
69	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
70	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
71	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
72	KCA01BVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ INCOMING 1
73	KCA01CVG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ CAP1
74	KCA01VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F1
75	KCA02VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F2
76	KCA03VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F3
77	KCA04VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F4
78	KCA05VG-01	สับ	ปลด		KCA		- กราวด์ F5
79	KCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- INCOMING 1
80	KCA01CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- CAP 1
81	KCA01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
82	KCA02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
83	KCA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
84	KCA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
85	KCA05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		-
86	KCABVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KCA		- ขนานบัส
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
88	KB-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมิต
89	KB-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
90	KCA01BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 1
91	KCA01CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 1
92	KCA01CVB-01	MANUAL	AUTO		KCA		- CAP 1
93	เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับทั้งหมด						
94	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
95	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
96	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
97	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
98	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
99	KCC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		-
100	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
101	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
102	KCA01S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	KCA02S-01	ปลด	ล๊اب		กจ.		DIS POT HEAD F.2
104	KCA03S-01	ปลด	ล๊اب		กจ.		DIS POT HEAD F.3
105	KCA04S-01	ปลด	ล๊اب		กจ.		DIS POT HEAD F.4
106	KCA05S-01	ปลด	ล๊اب		กจ.		DIS POT HEAD F.5
107	ย้ายโหลด KCA 1 กลับจาก KCA 6						
108	KCA01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
109	KCA01S-02	ล๊اب	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าร้านเมืองทองพาณิชย์
110	ย้ายโหลด KCA 2 กลับจาก KCA 9						
111	KCA02VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
112	KCA02S-02	ล๊اب	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
113	ย้ายโหลด KCA 2 บางส่วนกลับจาก TMA 1						
114	KCA02S-11	ปลด	ล๊اب		ทมจ.	SCADA	SF6 ก่อนบีมแก๊ส
115	KCA02S-07	ล๊اب	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบีมสมนันท
116	ย้ายโหลด KCA 3 กลับจาก KCA 8						
117	KCA03VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
118	KCA03S-03	ล๊اب	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบีม สท.
119	ย้ายโหลด KCA 4 กลับจาก KCA 10						
120	KCA04VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KCA		- -
121	KCA04S-08	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามบีม ปตท.แก่งเสี้ยน
122	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
123	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
124	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
125	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
126	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
127	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
128	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
129	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
130	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
131	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
132	KCC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		- -
133	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
134	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							