



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3กสฟ.(ปค.)1914/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

Switching Deadline

25 ธ.ค. 67

วันที่ 16 ธันวาคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขระบบ SCPS สถานีไฟฟ้าบ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	7VB-01	29 ธ.ค.2567	08.30 น.	11.30 น.	แก้ไข IED-SCPS รหัส 7VB-01	OPEN BREAKER	Truck out, ไม่สับ Ground	นายปรีตภัทร อัจฉศิริ 098-2902794

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปรีตภัทร อัจฉิริ ตำแหน่ง พชง.5 โทร. 098-2902794

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.ส.กตส.(ก3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

อก.สฟ.(ก3)

16 ธันวาคม 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ BNP07 จาก BNP07VB-01 ถึง Truck out

ในวันที่ 29 ธ.ค. 67

ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1900/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่

ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พ.ส. สุวัชชา วชิษฐ์มุก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปรีตภัทร อัจฉิริ

รองฯ

(นางสาวสุภัทรา วชิษฐ์มุก)

วสท 5 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สก 2 (หนง), กฟส. กลง

อก.สฟ.(ก3),

อก.ว.ว.(ก.๓)

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านแพ้ว					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	11.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข IED-SCPS รหัส BNP07VB-01	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1900/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	22 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดมน, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
3	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
4	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
5	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
6	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
7	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
8	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก SME02						
9	BNP07S-09	ปลด	สับ		กลง.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
10	BNP07S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กลง.	SF6	บ.ดูโฮมวัสดุ
11	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP01						
12	BNP01S-05	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
13	BNP07VB-01	สับ	ปลด		BNP	CB	22 เควี
14	BNP07VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กสฟ.(ก.3) รับทราบ						
16	แจ้งให้ชุด กสฟ.(ก.3) ทำการ Test ไฟ และทำการลงข้อมูลใน WE SAFE ให้เรียบร้อยแล้ว แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
17	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
18	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
19	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
20	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
21	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
22	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
25	BNP01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
26	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
27	SME-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		
28	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
30	BNP07VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		
31	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก BNP01						
32	BNP07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BNP		CB 22 เควี
33	BNP01S-05	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงงาน Sleepwell
34	ย้ายโหลด BNP07 บางส่วนกลับจาก SME02						
35	BNP07S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฉง.		SF6 บ.ดูโฮมวัสดุ
36	BNP07S-09	สับ	ปลด		กฉง.	SCADA	SF6 ไนโตรเคมี
37	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
38	BNP01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
39	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
40	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
41	SME-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		
42	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							