



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) - ๑๙๒๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๑	๑๘ ธ.ค. ๖๗	๑๐:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS๑ และ หม้อแปลง TP๑ สถานีไฟฟ้านครชัยศรี ๒ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึม TP๑ และ TS๑	NCB ๐๑ YS-๐๑	NCB ๑BVB- ๐๑	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วศก.๗ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์ )

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก NCB01YS-01 ถึง NCB1BVB-01  
ในวันที่ 18 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1909167

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย จิตตนา สำนตโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางเรีงรัก ดิยะตาม

จก  
( นางสำรฐ จังมา วงศ์บุญภัก )  
วศก. 5 แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กปส. หธ., กฟงบจ  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 1 (สถานี NCB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์) พช.ม.ก.สฟ.(ก๓)  
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีนาครชัยศรี 2 (BUS 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาอุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน /2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	17 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>ร.ร.งา</i>			วันที่	17 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายพรภักดิ์, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์, นายวรรณพงษ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
5	NCB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
6	NCB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
7	NCB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
8	NCB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
9	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
10	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
11	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
12	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
13	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
14	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-
15	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
16	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
17	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
18	<b>ย้าย NCB INC.1 ไปจ่ายจาก NCB INC.2</b>						
19	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
20	NCB01BVB-01	สับ	ปลด		NCB		- INCOMING 1
21	<b>ย้าย NCB 1 ไปจ่ายจาก NCB 7</b>						
22	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
23	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
24	<b>ย้าย NCB 2 ไปจ่ายจาก NCB 8</b>						
25	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS เลย บ.TUW
26	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
27	<b>ย้าย NCB 10 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM 10</b>						
28	BEA06S-22	ปลด	สับ		บล.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
29	NCB10R-01	สับ	ปลด		นช.	SCADA	R วัดบางพระ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	ย้าย NCB 3 ไปจ่ายจาก SLY 4						
31	NCB03S-05	ปลด	สับ		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
32	NCB03VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
33	ย้าย NCB 4 ไปจ่ายจาก NCB 5						
34	NCB04S-07	ปลด	สับ		นช.		DIS โรงสีประถมวิวัฒน์
35	NCB04VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
36	ย้าย NCB 5 ไปจ่ายจาก NCB 10						
37	NCB05S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ร้านล้างถ้วยพลาสติก
38	NCB05VB-01	สับ	ปลด		NCB		- -
39	NCB01CVB-01	Auto	Manual		NCB		- CAP 1
40	ให้ปลด STEP Capacitor NCB02CVB-01 ออกที่ละ STEP โดยเว้นระยะเวลาปลด						
41	NCB01CVB-01	สับ	ปลด		NCB		- CAP 1
42	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
43	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
44	NCB01YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	NCB01YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
46	NCB01YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
47	NCBBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- ขนานบัส
48	NCB01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- INCOMING 1
49	NCB01CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- CAP 1
50	NCB01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- -
51	NCB02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- -
52	NCB03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- -
53	NCB04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- -
54	NCB05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		NCB		- -
55	แจ้งสถานีทำการทดสอบไฟย้อนที่ NCB1BVB-01 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการสับกราวด์						
56	NCB1BVG-01	ปลด	สับ		NCB		- SW.Ground INC1
57	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้ กสฟ.(ก3) ทราบ						
58	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบเฟดดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
59	แจ้งให้ กสฟ.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
60	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
61	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
62	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
63	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
64	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
65	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
66	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
67	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
68	BEA06R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหนดกลับ						
70	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
71	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
72	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
73	NCB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
74	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- -
75	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		- -
76	SLY04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- -
77	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
78	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
79	NCB1BVG-01	สับ	ปลด		NCB		- SW.Ground INC1
80	NCBBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- ขนานบัส
81	NCB01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- INCOMING 1
82	NCB01CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- CAP 1
83	NCB01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
84	NCB02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
85	NCB03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
86	NCB04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
87	NCB05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		NCB		- -
88	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
89	NCB01YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
90	NCB01YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
91	NCB01YB-01	ปลด	สับ		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
92	ให้ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน NCB-TP1 ให้อยู่ที่ 22.6 kV.						
93	NCB01BVB-01	ปลด	สับ		NCB		- INCOMING 1
94	NCB01CVB-01	ปลด	สับ คง Mamual		NCB		- CAP 1
95	NCB01CVB-01	Manual	Auto		NCB		- CAP 1
96	ย้าย NCB 5 กลับจาก NCB 10						
97	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
98	NCB05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
99	NCB05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ร้านล้างห้วยพลูการเกษตร
100	ย้าย NCB 4 กลับจาก NCB 5						
101	NCB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
102	NCB04S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS โรงสีประถมนวิวัฒน์
103	ย้าย NCB 2 กลับจาก NCB 8						
104	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
105	NCB02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS เลข บ.TUW
106	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
107	ย้าย NCB 1 กลับจาก NCB 7						
108	NCB01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
109	NCB01S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
110	ย้าย NCB 10 บางส่วนกลับจาก DTM 10						
111	NCB10R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
112	BEA06S-22	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บล.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่านัท
113	ย้าย NCB 3 กลับจาก SLY 4						
114	NCB03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		- -
115	NCB03S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.		SF6 ป้อมตำรวจวัดพุทธธรรมรังสี
116	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
117	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
118	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
119	NCB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
120	NCB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
121	NCB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
122	NCB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
123	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
124	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
125	NCB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
126	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- -
127	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		- -
128	SLY04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		- -
129	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
130	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ปากทางวัดบางปลา
131	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.	SCADA	R วัดบางพระ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							