

# Switching Deadline

12 ก.พ. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภ.จ.(ปบ.) 225 / ๒๕๖๗

วันที่ 2 ก.พ. 2567

ชื่อผู้รับ นายพัชณันท์ พิชิตสุวรรณผล

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายวิวัฒน์ มหารมย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟผ.กจ.

ด้วย กฟผ.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขสาย TAG บริเวณสะพานสุดใจที่ชำรุด ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ภ.จ.อุบลราชธานี ๓ วงจร F๒ และ สฟฟ.ภ.จ.อุบลราชธานี ๓ วงจร F๕ บริเวณสะพานสุดใจ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ สฟฟ.ภ.จ.๓	๑๕-๑๖ ก.พ. ๖๗	๐๕.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขสาย TAG ซ้ำมแนว้ำ บริเวณสะพานสุดใจ	KCAobS-๐๖	KCAobS-๑๓	นายสมพงษ์จักรกิตติคุณ ๐๘๑-๙๙๖๒๕๖๕
๒	F๕ สฟฟ.ภ.จ.๓	๑๕-๑๖ ก.พ. ๖๗	๐๕.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขสาย TAG ซ้ำมแนว้ำ บริเวณสะพานสุดใจ	KCAobS-๒๓	KCCoeS-๐๕	นายสมพงษ์จักรกิตติคุณ ๐๘๑-๙๙๖๒๕๖๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ตัดไฟ) ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒน์ ตำแหน่ง พ.ช.๖ โทร ๐๙๕-๙๙๓๓๙๕๔ / ๐๙๙-๕๑๑๕๕๑๑ / ๐๙๙-๕๑๑๕๕๖๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายชัชชัย เฑียรสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เขียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KC96 จาก KC96S-06 ถึง KC96S-13  
ในวันที่ 15-16 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 190/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ KC๑06 จาก KC๑6S-21 ถึง KC๑๗S-๐5 ในวันที่ 15-16 ก.พ.

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สันทร นว๑๐๐ ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒน์

นายสมพงษ์ จักรกิตติคุณ  
ผจก.กฟผ.อุบลราชธานี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟผ. กจ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

นาย จิรวัฒน์ ๖๖๖๖๖๖๖๖

จป.ก. 5 ๖๖๖๖ ๕๐. คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒน์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน KCA06S-06-KCA06S-13 สะพานสุดใจ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15-16 ก.พ.67 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.กจ. งานที่ทำ แก้ไขสาย TAC ที่ชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 190/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมโนช ทงย้อย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
4	KCA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
5	แจ้ง กฟจ.กจ. ตรวจสอบ DIS รหัส KCA06S-13(สะพานสุดใจ) อยู่สถานะปลดทั้งสามเฟส						
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.กจ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
7	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
8	หลังจาก กฟจ.กจ. ปฏิบัติแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
9	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
10	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
11	KCA06S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
12	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
สิ้นสุด Switching							

