



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ อมณ.(ปบ.) ๒๑๔๗ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชลา

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟฟ.อมณ.

5284

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายบริเวณตรงข้ามตลาด
เก้าแสนแยกพุทธมณฑลสาย๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK07	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐น.	ขอขยับโหลตเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OYK07S-01		นางสาวฐิษา รัมโพธิ์ทอง ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑
๒.	OYK03	๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐น.	สถานีอ้อมใหญ่ ๒	OYK03S-03		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รัมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.๖ ผปบ. โทร. ๐๙ ๓๓๕๙ ๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายอดิสร แก้วสินธุ์)
ตำแหน่ง ผจก.ภฟฟ.อมณ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 04K07 จาก 04K07S-01
ในวันที่ 27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1913/2565 ถึง -
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 04K07 จาก 04K07S-03 ถึง -
ในวันที่ 07 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย (บรรณพร) นกานต์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาวอริษา งามพิทักษ์


(นางสาวอริษา งามพิทักษ์)
ลก.๖1๗ ม.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. - อมท.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี 04K)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ OYK07S-01, OYK03S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 2565	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1913/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	24 พฤศจิกายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	เมื่อช่วง HL. กฟผ.อมน. พร้อมแก้ไขจุดร้อน OYK07S-01						
3	OYK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		
4	OYK07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		โหลด 3.16 MW.
5	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
6	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		โหลด 2.42 MW.
7	ย้ายโหลด OYK07 ไปจ่ายจาก PMB06						
8	OYK07S-03	ปลด	สับ		อมน		SF6 ปากขอยตอนทวาย
9	OYK07VB-01	สับ	ปลด		OYK		CB
10	OYK07S-01	สับ	ปลด		อมน		DIS Pot head f.7
11	OYK07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYK		
12	แจ้งช่วง HL. กฟผ.อมน. แก้ไขจุดร้อน OYK07S-01 ได้						
13	หลังจากช่วง HL. กฟผ.อมน. แก้ไขจุดร้อน OYK07S-01 แล้วเสร็จ						
14	OYK07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYK		
15	OYK07S-01	ปลด	สับ		อมน		DIS Pot head f.7
16	OYK07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYK		CB
17	OYK07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน		SF6 ปากขอยตอนทวาย
18	OYK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		
19	OYK07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
20	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ (หากพบเหตุผิดปกติ)
21	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
22	เมื่อช่วง HL. กฟอ.อมน. พร้อมแก้ไขจุดร้อน OYK03S-03						
23	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		โหลด 3-76 MW.
24	OYK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		โหลด 2.34 MW.
25	ย้ายโหลด OYK03 ไปจ่ายจาก OYK04						
26	OYK04S-10	ปลด	สับ		อมน		DIS แฟคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 2
27	OYK03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน		DIS ซอยเพลินเพชร
28	แจ้งช่วง HL. กฟอ.อมน แก้ไขจุดร้อน OYK03S-03 ได้						
29	หลังจากช่วง HL. กฟอ.อมน แก้ไขจุดร้อน OYK03S-03 แล้วเสร็จ						
30	OYK03S-03	ปลด	สับ		อมน		DIS ซอยเพลินเพชร
31	OYK04S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน		DIS แฟคเตอร์แลนด์ 1 ซอย 2
32	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
33	OYK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK		
34	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

