



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล ..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) .....

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. .... ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ..... สามพราน 1 (กฟผ.) ..

ตามบันทึก จำนวน ..... 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT6A	6-7 ธ.ค.65	08.30 น.	16.30 น.	ติดตั้งบีมลมป้องกันสัตว์	SA1 -2222	SAA02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง ..... ตำแหน่ง ..... วศก.4 ผคฟ. ....

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ..... วงจร/หม้อแปลง SA1-KT6A จาก SA1-2222 ถึง SAA2BVB-01

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1916/2565 .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกานต์ ร่มโพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

นทพร ตันติเกษรกิจ  
ทอณภพร ตันติเกษรกิจ  
วศก.7 ปฏิบัติงานแทน นพ.ดพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.วว.(ก3) ผจก. กฟอ.กชน, กฟภ.อมช

ขั้นตอนการสวิตซ์ ..... 2 ..... แผ่น

แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจก. 2 (สถานี SA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.01-(rev.03/2560)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

180

015

และนายสมชาย  
นายสมชาย





## บันทึก

ที่ ทจล-ส. 27174 /2565  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1  
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT6A (SA1-2222, 2227)  
งานที่ทำ ติดตั้งป้อนลมป้องกันสัตว์

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 06 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน พุธ ที่ 07 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.