



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 ธ.ค. 67

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๗๕๕ /๒๕๖๗

วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิรัฐสุวรรณชล

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมานิช แนบเนื่อ

ตำแหน่ง ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐) กฟส.พทท.

ด้วยการไฟฟ้า...อ.พุทธมณฑล...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า...ศาลายา...
ตามแผนผังส่งเซปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SLY09	๒๒ ธ.ค. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	แผน ก ปฏิบัติการ และ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟส. พุทธมณฑล ปฏิบัติงานแก้ไข เสาหักเนื่องจากทรายนัดชนเสา บริเวณ ซอย รพ.ตุลาการฯ	- Dis หน้าปากทาง รพ.ตุลาการ BEU02S- 05	- รพ.ตุลาการ SLY105 -07	นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ปากซอย รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ถึง รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจานุวัฒน์ นัดสูงวงศ์ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๒-๔๖๕๓๔๙๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๘๖๓๗๙ Long ๑๐๐.๒๙๖๕๕

๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๘๕๒๓๕ Long ๑๐๐.๒๗๕๕๒

(นายมานิช แนบเนื่อ)
ผจก.(ระดับ ๑๑) รช.ผจก.(ระดับ ๑๐)
กฟส.พุทธมณฑล

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY9 จาก BEU25-05 ถึง SLY105-07
ในวันที่ 22 ธ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1917/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภาภรณ์ ปิ่นแก้ว ประสานงานการขอดับไฟกับ ๑ นายวิวัฒน์ วิเศษวณิช
20 ธ.ค. 67

(นายวิวัฒน์ วิเศษวณิช)
ผคฟ. ๓ กฟผ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ. พทท.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากซอย รพ.ตุลาการ - รพ.ตุลาการ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาหัก ตามใบขอปฏิบัติงาน 1917/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 20 ธันวาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ธันวาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ธันวาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑาะ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
4	BEU02S-05	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS ปากทางรพ.ตุลาการ
5	SLY010S-07	สับ	ปลด		พทท.		DIS รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับแก่ชุดทำงาน						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
8	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
9	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
10	**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****						
11	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
15	SLY010S-07	ปลด	สับ		พทท.		DIS รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
16	BEU02S-05	ปลด	สับ		พทท.		DIS ปากทางรพ.ตุลาการ
17	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
	**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****						

แผนผังขอค้ำไฟ บริเวณ ขอย รพ.ศุภการเฉลิมพระเกียรติ

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 น.

