



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน.1 (กฟผ.)

ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT7A	8-9 ธ.ค.65	08.00 น.	16.30 น.	ติดตั้งบีมลมป้องกันสัตว์	SA1 -2232	SAA03BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง ตำแหน่ง วศก.4 ผคฟ.

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง SA1-KT7A จาก SA1-2232 ถึง SAA03BVB-01

ในวันที่ 8-9 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1917/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ก.ปบ.(ก3) เทียงผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.ก.ปบ.(ก3) เทียงผดุง

.....
(อ.ก.ปบ.(ก3) เทียงผดุง)
วศก.4 ผคฟ. กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.บช.(ก3), อ.ก.ว.(ก3) ผจก. กฟภ.อช., กฟภ.ทช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผจก. 2 (สถานี สามพราน.1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สามพราน 1 (SA1-KT7A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-9 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ติดตั้งบีมลมป้องกันสัตว์
4. เตรียมการสวิทซ์ซึ่งโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		
5. ตรวจสอบสวิทซ์ซึ่งโดย			
6. อนุมัติสวิทซ์ซึ่งโดย	วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565		
7. สั่งทำสวิทซ์ซึ่งโดย	วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565		
	ตามใบขอปฏิบัติงาน		1917/2565
	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิทซ์						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	ย้ายโหลด SA1-KT7A ไปรับไฟจาก SA1-KT6A						
5	SAABVB-02	ปลด	สับ		SAA		- ขนานบัส (2-3)
6	SAA03BVB-01	สับ	ปลด		SAA		- INCOMING 3
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดหม้อแปลง SA1-KT7A เป็นศูนย์						
9	SA1-2232	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
10	SA1-2237	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
11	SAA03BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		- INCOMING 3
12	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 8 ธ.ค. 65) *****							
13	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 9 ธ.ค. 65)						
14	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
15	SAA03BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAA		- INCOMING 3
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SA1-2237	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
18	SA1-2232	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
19	ย้ายโหลด SA1-KT7A กลับจาก SA1-KT6A						
20	SAA03BVB-01	ปลด	สับ		SAA		- INCOMING 3
21	SAABVB-02	สับ	ปลด		SAA	SCADA	- ขนานบัส (2-3)
22	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
23	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



บันทึก

ที่ หจล-ส. 27175 /2565
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT7A (SA1-2232, 2237)

งานที่ทำ ติดตั้งป้ลมป้องกันสัตว์

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่	08	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	08.00 น.
	ถึงวัน	ศุกร์	ที่	09	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2565	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง
โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563
โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.