



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

28 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) - ๔๑๐๙/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ดับไฟหม้อแปลง TP๒ สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ เพื่อเปลี่ยนสวิตช์ PRD และ สาย Control	-	-	นายเริงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่สัมผัสไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเริงรัก ดียะตาม ตำแหน่ง วิศว. ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ ฟีดเดอร์ TP2 จาก NCB 44B-01 ถึง NCB 2BVb-01
ในวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1919/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประเสริฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.เริงรัก ดียะตาม
25 พ.ย. 65

นทพร ตันต์เกษตรกิจ
(ทพ.นทพร ตันต์เกษตรกิจ)
๐๘๖.๖ ปฏิบัติงานแทน น.อ.จ.

สำหรับผู้อนุมัติ.

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)
เรียน ผจก. กพล.๓๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NCB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 0๕:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

วงกบ(บข) ฤทธิชัยมงคล อรบข
(หมวดวงกบเทมู ใต้ห้อง)

ยูนิต 30 บข 5200

1. สถานที่ทำงาน NCB-TP2 สถานีไฟฟ้านครชัยศรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 พ.ย. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ เปลี่ยนสวิต PRD ตามใบขอปฏิบัติงาน 1919/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพรภทร,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ - ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 13.0 MW
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		Load = 17.5 MW
4	- ย้ายโหลด NCB-TP2 ไปจ่ายจาก NCB-TP1						
5	NCB0BVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	22 KV ขนานบัส
6	NCB02BVB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	22 KV.INCOMMING 2
7	- ดับไฟทำงาน NCB-TP2						
8	NCB04YB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	115 KV.TP2
9	NCB04YS-01	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
10	NCB04YS-03	สับ	ปลด		NCB		ใบมีด 115 KV
11	NCB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCB		
12	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
14	แจ้งกบข.ลงรายละเอียด We Safe						
15	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
16	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
18	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		
19	- จ่ายไฟ NCB-TP2						
20	NCB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCB		
21	NCB04YS-01	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	NCB04YS-03	ปลด	สับ		NCB		ใบมีด 115 KV
23	NCB04YB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	115 KV.TP2
24	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	22 KV.INCOMMING 2
25	ปรับแรงดัน NCB-TP2 ไว้ 22.7 kv.				NCB		
26	- ย้ายโหลด NCB-TP2 กลับคืนจาก NCB-TP1						
27	NCB02BVB-01	ปลด	สับ		NCB	CB	22 KV.INCOMMING 2
28	NCB0BVB-01	สับ	ปลด		NCB	CB	22 kv ขนานบัส
29	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
30	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							